

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 17,18,19
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 17

Dotaz č. 1:

*„Rozpočet **SO 04 Terénní a sadové úpravy** – u níže uvedených položek žádáme o upřesnění množství, dle montážní položky se jedná o 5 ks ale dodávka 3 ks – co platí?“*

64	K	936104211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	kus	5,000
PP			Montáž odpadkového koše do betonové patky		
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936104211		
VV			"viz. situace terénních a sadových úprav - venkovní vybavení"		
VV			"koš venkovní" 5,0		
65	M	74910130	koš odpadkový kovový kotvený, uzamykatelný v 885mm š 370mm obsah 60L	kus	3,000

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje osazení 5 ks a dodání 3ks odpadkových košů – tak jak je uvedeno ve VV.

Dotaz č. 2:

Rozpočet SO 04 Terénní a sadové úpravy – dle výkresu SITUACE množství a popisy prvků neodpovídají rozpočtu – v rozpočtu chybí prvek „a“, u prvků „b“, „c“ a „d“ neodpovídá množství, pro správné ocenění žádáme o bližší specifikaci rehabilitačních prvků.

59	K	936001002	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 1,5 t	kus	5,000
----	---	-----------	---	-----	-------

1,5 t

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936001002

VV

"viz. situace terénních a sadových úprav - venkovní vybavení"

VV

"venkovní rehabilitační pomůcky ozn. b " 1 1,000

VV

"venkovní rehabilitační pomůcky ozn. c" 2 2,000

VV

"venkovní rehabilitační pomůcky ozn. d " 1 1,000

VV

"venkovní rehabilitační pomůcky ozn. e " 1 1,000

VV

Součet 5,000

60	M	74920RP6	procvičování chůze - dvojité (viz. situace ozn. b)	kus	1,000
----	---	----------	--	-----	-------

PP

procvičování chůze - dvojité (viz. situace ozn. b)

VV

"viz. montáž"

VV

"včetně základové konstrukce a kotvicích prvků" 1 1,000

61	M	74920RP7	procvičování kloubů (viz. situace ozn. c)	kus	2,000
----	---	----------	---	-----	-------

PP

procvičování kloubů (viz. situace ozn. c)

VV

"viz. montáž"

VV

"včetně základové konstrukce a kotvicích prvků" 2 2,000

62	M	74920RP8	cvičení ramen a zad (viz. situace ozn. d)	kus	1,000
----	---	----------	---	-----	-------

PP

cvičení ramen a zad (viz. situace ozn. d)

VV

"viz. montáž"

VV

"včetně základové konstrukce a kotvicích prvků" 1 1,000

63	M	74920RP9	cvičení ramen a zad (viz. situace ozn. d)	kus	1,000
----	---	----------	---	-----	-------

PP

procvičování rukou (viz. situace ozn. e)

VV

"viz. montáž"

VV

"včetně základové konstrukce a kotvicích prvků" 1 1,000**Odpověď zadavatele:**

V rozpočtu jsou chybně uvedeny pouze odkazy

a) chůze 1ks

b) klouby 2ks

c) ramena, záda 1ks

d) ruce 1ks

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 18

Dotaz č. 1:

*„V projektové dokumentaci pro objekt D1.01/4.8 LÉKAŘSKÁ TECHNOLOGIE TECHNICKÉ SPECIFIKACE A TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY je uvedeno u skříní :
dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou*

Dotaz :

*Žádáme o sdělení, jaké je zde zamýšlené provedení z důvodu rozdílných cenových úrovní.
Lze řešit variantou :*

- a) std. laminované dřevotřísky se zaoblenou ABS hranou tl. 2mm
nebo*
- b) dveře z MDF desky ofrézované + dekor zvolené folie“*

Odpověď zadavatele:

Navrhované provedení vnitřního nábytku v rámci dodávky části D 1.4.8 Lékařská technologie bude oceněno v materiálu:

OBOUSTRANNĚ LAMINÁTOVANÉ (min. 0,4 CPL) DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY se zaoblenou ABS hranou

Dotaz č. 2:

„Na profilu zadavatele jsou zveřejněné vysvětlení zadávací dokumentace č. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11

Dotaz :

Chybí vysvětlení zadávací dokumentace č. 7, žádáme o doplnění na profil zadavatele.

Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 byla vzata zpět ze strany tazatele. Zadavatel nezměnil číslování doručených žádostí kvůli přehlednosti. Číslo vysvětlení zadávacích dokumentací se shodují s očíslováním doručených žádostí. Na profilu zadavatele jsou zveřejněné všechny vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 19

Dotaz č. 1:

„Součástí projektové dokumentace je tabulka plastových výplní vnějších, ve které je uvedeno :

OBECNÉ PARAMETRY PLASTOVÝCH OKEN

– SKLO

IZOLAČNÍ TROJSKLO

SLOŽENÍ : 4 – 16 – 4 – 16 – 4 MM

SOLÁRNÍ FAKTOR MAX 0,53

SKLO NÍZKOÚDRŽBOVÉ

– V OZNAČENÝCH OKNECH VNITŘNÍ SKLO 1x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ (44.4) 4*folie PVB ,

– V OZNAČENÝCH OKNECH VNĚJŠÍ SKLO 1x NEPRŮHLEDNÉ TYP SATINATO

PLYNOVÁ NÁPLŇ, $U(g)=\max. 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

MEZISKELNÍ KOMPOZITNÍ RÁMČEK

SVĚTELNÝ ČINITEL PROSTUPU MAX 0,6 (0,7 U BEZPEČNOSTNÍHO SKLA)

Dotaz :

Žádáme o sdělení počtu jednotlivých oken, u kterých bude použito buď sklo bezpečnostní nebo klasické čiré a nebo SATINATO.“

Odpověď zadavatele:

Nízkoúdržbové sklo bude osazeno na všech plastových oknech.

Bezpečnostní a neprůhledné sklo NENÍ požadováno u žádného navrženého plastového okna.

V Třinci, dne 11.10.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel