

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28,29,30,31,32,33
dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 28

Dotaz č. 1:

„V SO 01 je uvedena v položce č. 533 – Požární roleta včetně napojení na EPS. Nikde není dohledatelný popis nebo rozměr. Prosím o bližší určení.“

Odpověď zadavatele:

VYSVĚTLENO

– VZD 02 z 30.09.2021

- VZD 08 z 01.10.2021

požární roleta je dostatečně popsána ve v.č. 24 Požární výrobky – odk po10

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 29

Dotaz č. 1:

Objekt SO 03 - Parkoviště a zpevněné plochy – u níže uvedených položek je uveden odkaz na samostatný výkres vtokový objekt – žádáme zadavatele o jeho doložení

58	K	919413RP70	Vtokový objekt zeleného příkopu (kompletní řešení)	kus	1,000
VV			"viz. samostatný výkres vtokový objekt" 1 1,000		
VV			"vtokový objekt délky 4,4 m, betonová jímka 1,2x1,4x0,7 m"		
VV			"vyskládání plochy svahu a dna vtokového objektu lomovým kamenem"		
VV			"betonová jímka + základové konstrukce+odvodné potrubí DN 200, ocelové česle"		
VV			"včetně napojení na prodlouženou dešťovou kanalizaci."		

Odpověď zadavatele:

VTOKOVÝ OBJEKT JE SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ KANALIZACE – SO 07, v.č. 07-04.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 30

Dotaz č. 1:

„Ve výkazu výměr, v části VRN je položka č.2 – Zajištění dokumentace skutečného provedení staveb veškeré doklady nutné k vydání kolaudačního souhlasu. Dále je v části VRN položka č.17 – Dokumentace skutečného provedení stavby. Opakují se tedy tyto položky? Žádáme o vysvětlení případně úpravu výkazu výměr.“

Odpověď zadavatele:

položka č. 2 - v této položce uchazeč ocení zajištění všech podkladů nutných ke kolaudaci
položka č. 17 - v této položce uchazeč ocení zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 31

Dotaz č. 1:

„Dotaz k rozpočtu: D 1.01/ 4.6 EPS a ERO
položka č.8 - rozšíření stávající ústředny EPS - Deska periferií - DPE 2
položka č.9 - rozšíření stávající ústředny EPS - Deska linková - DLI 1

Jelikož se jedná se o rozšíření hlásičů EPS do stávající ústředny EPS, která není majetkem budoucího zhotovitele, měla by být nutná spoluúčast při programování a hardwarovém rozšíření majitelem nebo servisní organizací, aby nedošlo k porušení záruk apod. Myslíme takto správně, popřípadě má zadavatel jiné řešení?“

Odpověď zadavatele:

Položka 8 a 9 obsahuje dodávku a montáž uvedeného zařízení. Součinnost zadavatele je SAMOZŘEJMÝM předpokladem každé stavební zakázky, aniž by toto bylo uvedeno ve stavebním rozpočtu. Standardně řešeno v SoD mezi vybraným zhotovitelem a zadavatelem.

Dotaz č. 2:

„Dotaz k rozpočtu: D 1.01/ 4.6 EPS a ERO

položka č.11 - integrace nových hlásičů do grafického nastavbového systému

V technické zprávě není uvedeno, o jaký grafický nastavbový systém jde, zda je přenos na HZS MSK Třinec nebo jiný? Případně žádáme o informaci, zda tyto přenosy a rozšíření grafického nastavbového systému zajistí firma, která má se zadavatelem platnou smlouvu a v minulosti tyto činnosti pro zadavatele zajišťovala?“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o grafický systém LITES, EPS není napojeno na HZS MSK, ani žádný jiný.

Doplnění stávajícího grafického systému dle oceněné položky zajistí účastník.

Dotaz č. 3:

*„Pro pořádek a ujištění se, že nám neuniklo žádné vysvětlení a změna zadávací dokumentace, prosíme o potvrzení, že **Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 7** neexistuje, v rámci číslování vysvětlení totiž toto číslo chybí.“*

Odpověď zadavatele:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 byla vzata zpět ze strany tazatele. Zadavatel nezměnil číslování doručených žádostí kvůli přehlednosti. Čísla vysvětlení zadávacích dokumentací se shodují s očíslováním doručených žádostí. Na profilu zadavatele jsou zveřejněné všechny vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 4:

„V zadávací dokumentaci, v oddíle 5. Kvalifikace zadavatel neuvádí podmínky pro splnění ekonomické kvalifikace. Oproti tomu v oddíle 6. Prokazování způsobilosti a kvalifikace ve zvláštních případech, v bodě 6.1, písm. d) se uvádí: „ekonomickou kvalifikaci musí prokázat v požadované hodnotě alespoň jeden z účastníků společně nabídky“. Žádáme o potvrzení, že zadavatel ekonomickou kvalifikaci nepožaduje a dále o vypuštění písm. d) z bodu 6.1.“

Odpověď zadavatele:

Zadavatel potvrzuje, že neuplatňuje požadavky na ekonomickou kvalifikaci. Tato skutečnost je i výslovně uvedena ve Výzvě k podání nabídek v rámci pasáže o zásadách odpovědného zadávání. Žádné konkrétní požadavky v tomto směru nejsou uvedené ani v oddíle 5 zadávací dokumentace. Tazatelem uváděný bod 6.1. písm. d) je pouze administrativní nedopatření.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 32

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr „2 Nový VV 30.9.“ se v záložce „SO 04 – Terénní a sadové úpravy“ nachází položka č. 75, u které chybí délkové rozměry ochranných trubek. V popisu chybí specifikace 1 souboru.

75	K	741110RP22	Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, vnitřního Ø do 40 mm	soubor	1,000
----	---	------------	--	--------	-------

Žádáme zadavatele o doplnění rozměru délky požadovaných ochranných trubek.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o ochranu stávajícího vedení NN (viz v.č. C/ 03- KOORDINAČNÍ SITUACE (AKTUÁLNÍ TRASA NN – PŘIPOJENÍ VODOLÉČBY)).

Popis specifikace:

- chránička dělená pro dodatečnou montáž DN110 dodávka a montáž50bm
 - ochrana a zajištění stávajícího vedení proti poškození (ve výkopišti) 50bm
 - výstražná signální folie š.330mm červenádodávka a montáž 50bm
- pozn. OCENĚTE JAKO SOUBOR DLE PŘEDANÉHO VÝKAZU VÝMĚR**

Dotaz č. 2:

Ve výkazu výměr „2 Nový VV 30.9.“ se v záložce „PS 01b - Vyvolané úpravy šachty výtahu V2, V3“ nachází položky č. 1 a 2, u kterých chybí specifikace množství požadovaných prací.

1	K	RP1	Předpokládané bourací práce pro potřeby úpravy výtahové šachty V2 a V3- stropní konstrukce mezistrojovnou a výtahovou šachtou	soubor	1,000
	PP		Předpokládané bourací práce pro potřeby úpravy výtahové šachty V2 a V3- stropní konstrukce mezi strojovnou a výtahovou šachtou		
	VV		" součástí ceny za položku je " 1		1,000
	VV		" ruční bourání konstrukcí výtahové šachty"		
	VV		" statické zajištění"		
	VV		" lešení pro stavební práce v šachtě"		
	VV		" úprava stávajících ponechaných konstrukcí"		
	VV		"manipulace se sutí, odvoz na skládku, poplatek"		
	VV		" přesun hmot"		
2	K	RP2	Předpokládané práce pro úpravu šachty V2 a V3 -stropní konstrukce mezi strojovnou a výtahovou šachtou	soubor	1,000
	PP		Předpokládané práce pro úpravu šachty V2 a V3 - stropní konstrukce mezi strojovnou a výtahovou šachtou		
	VV		" součástí ceny za položku je " 1		1,000
	VV		" ŽB monolitický strop"		
	VV		" postupná podezdívka stropní kce"		
	VV		"povrchová úprava výtahové šachty a strojovny výtahu"		
	VV		" úprava podlahy strojovny a stropu výtahové šachty"		
	VV		" přesun hmot"		

Žádáme zadavatele o doplnění množství požadovaných prací, abychom mohli položky řádně ocenit.

Odpověď zadavatele:

VYSVĚTLENO – ZD 27/05 z 15.10.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 33

Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení ZD č. 20, 21 je jako odpověď na dotaz č. 1 uvedeno: Technické parametry - viz. příloha 1 – technická zpráva. Ale žádná taková příloha nebyla v dodatečných informacích uveřejněna. Prosíme o nápravu.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel obratem zveřejnil předmětnou technickou zprávu v sekci Zadávací dokumentace pod názvem Chlazení HTO-TZ.

V Třinci, dne 21.10.2021

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel