

Veřejná zakázka
„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6,7,8

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Přístavba a nástavba rehabilitace - výběr zhotovitele II“
Název zadavatele:	Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Sídlo zadavatele:	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 73961 Třinec
IČO zadavatele:	00534242
URL adresa:	www.nemtr.cz
Oprávněná osoba zadavatele:	Ing. Jiří Veverka, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka
Telefon:	+420 608 831 124
E-mail:	vzakazky@advokatkakubicova.eu
Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

Dotaz č. 1:

„Ve výkazu výměr profese slaboproudá elektronika je v řádce č. 415 položka: Bezkontaktní čtečka HID iClass, Mifare a DESFire karet, dosah do 5 cm (karty iClass), vysoká bezpečnost přenosu mezi kartou a čtečkou..... 6 ks. V půdorysech je ale zakresleno 12 ks čteček.

A) Máme ocenit výkaz výměr se 6 kusy nebo bude výměra upravena na 12ks ?

B) Žádáme o ověření a případnou opravu výměr i u FW, řídicích členů, licencí , kabeláže atd.“

Odpověď zadavatele:

A) Dodavatel ocení aktuální výkaz výměr se 6 kusy čteček.

B) Uvedené výměry u FW, řídicích členů, licencí a kabeláže jsou v pořádku, výměry tímto nebudou upravovány.

Dotaz č. 2:

„Ve výkazu výměr profese slaboproudá elektronika je v řádce č. 58 položka: zásuvka 2xRJ45 Cat6 - komplet (kryt+rámeček).... 117 ks. To je celkem 234 portů. Ve výkazu je ale jen jeden aktivní prvek se 48 porty (viz řádek č. 66 s textem Datový přepínač 48 portů 1Gb POE + 4 porty x 10Gb SFP+)“

- A) Budou zbývající porty nezapojeny, zapojeny do stávajících aktivních prvků, nebo bude opraven výkaz výměr?
- B) V souvislosti s počtem portů datových zásuvek Žádáme o ověření a případnou opravu výměry v řádce č.59 s textem Patch panel 24xRJ45/ 6 1U, šedý.....3 kusy .“

Odpověď zadavatele:

- A) Zbývající porty zůstanou nezapojeny, výkaz výměr nebude měněn.
- B) Dodavatel uvedené ocenění dle aktuálního výkazu výměr.

Dotaz č. 3:

„Část rozvodů elektroinstalací zůstane stávající. Chtěli bychom sladit design stávajících a nových ovladačů a zásuvek. Jaký je stávající design a barva vypínačů a zásuvek?“

Odpověď zadavatele:

Stávající design a barva vypínačů a zásuvek je - ABB Tango, bílá barva.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Dotaz č. 1:

„Chtěli bychom požádat o doplnění zadávací dokumentace:
Přiložená projektová dokumentace ve formátu PDF nelze otevřít. Jedná se o poškozené soubory.
Prosíme o opětovné nahrání PD.“

Odpověď zadavatele:

Lze otevřít všechny části projektové dokumentace; je nutno stáhnout všechny tři soubory do jednoho adresáře a poté rozbalit soubor s příponou bez čísla na konci. Tím se otevře celá projektová dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

Dotaz č. 1:

„Ve zrušené soutěži byly ve výkazu výměr pro slaboproud v novém datovém rozvaděči DR osazeny 2 kusy datových přepínačů:

65	13	nový datový rozvaděč DR			
66					
67	14	16179 - Datový přepínač Summit X450-G2-48p-10GE4	ks	1	
72		Datový přepínač Summit X440-G2-48p-10GE4 with Dual 10GbE Upgrade License	ks	1	

V aktuálním výkazu výměr slaboproudu je již pouze 1 kus datového přepínače:

64	13	nový datový rozvaděč DR			
65					
66	14	Datový přepínač 48 portů 1Gb POE + 4 porty x 10Gb SFP+	ks	1	

Je to tak správně nebo v novém výkazu výměr druhý datový přepínač chybí? “

Odpověď zadavatele:

Dodavatel uvedené ocení dle aktuálního výkazu výměr. Počet 1 ks datového přepínače je ve výkazu výměr uveden správně.

V Třinci, dne 10.1.2022

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
Ing. Jiří Veverka, ředitel