

Věřejná zakázka
„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1,2

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č.1:

„V soupise prací ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ, se nachází položky:

Rozpočet:

324	784450025RA0	Malby z malířských směsí disperzní na SDK, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	1 446,44642
323	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	495,04500
325	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	250,00000

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

Technická zpráva:

nátěry

Prostory v rekonstruovanem 3.NP budou opatřeny čistitelnou a desinfikovatelnou, paropropustnou interierovou barvou v matném provedení pro zdravotnické provozy. Provedení povrchu umožní pravidelnou údržbu a čistitelnost, eliminuje mikroorganismy na stěnách a SDK podhledech pomocí speciálních přísad. Provedení stěn místnosti bude dle účelu v barevném odstínu.

Neshoduje se výkaz výměr maleb a informace v technické zprávě. Co platí?“

Odpověď zadavatele:

Položky oceňte dle soupisu prací jako nátěry bílé, nikoliv barevné. Ostatní parametry nátěrů uvedené v technické zprávě platí.

Dotaz č.2:

„V soupise prací ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ, se nachází položka:

100	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000
-----	--------	--	----	---------

Žádáme o upřesnění této položky.“

Odpověď zadavatele:

Položka navazuje na pol. č. 99. Jedná se o materiál potřebný k 50 hod. běžných stavebních prací (např. dozdivky, doplnění tepelné izolace malých rozměrů apod.) dle zkušeností dodavatele.

Dotaz č.3:

„V soupise prací ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ, se nachází položka:

312	777415103RX1	Stěrka samonivelační ručně tl. 1 mm, vč. penetrace	m2	343,30000
-----	--------------	--	----	-----------

dle VV tloušťka nivelační stěrky 1 mm - je zcela nedostatečná - nutno počítat minimálně 3-4 mm, dle stavu podkladu. Žádáme o přehodnocení.“

Odpověď zadavatele:

Tloušťka stěrky uvedená v soupisu prací vychází ze skladeb podlah. Jedná se o stěrku na nově vybudovanou roznášecí vrstvu podlahy. Pokud dodavatel předpokládá horší rovinnost jím provedených konstrukcí, zohlední tuto skutečnost v jednotkových cenách samonivelační stěrky a samonivelačního cementového potěru.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2**Dotaz č. 1:**

„žádám vás od dodatečné informace k plošce č. 10012 -lékařská technologie - lůžko pojízdné. V technické specifikaci mimo jiné požadujete: dělené postranice pokrývají 3/4 ložné plochy
Dotaz:

Bude zadavatel akceptovat integrované dělené postranice pokrývající celou ložnou plochu?“

Odpověď zadavatele:

Ne, zadavatel trvá na technickém parametru - dělené postranice pokrývají ¾ plochy. Zkrácená postranice slouží mimo jiné jako prevence pádu, zároveň umožňuje samovolné opuštění lůžka.

V Havířově, dne 21.3.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

2

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka