

**Veřejná zakázka
„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení“**

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3,4,5

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatelů následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č.1:

„obracím se na vás se žádostí na upřesnění položek č. 197,198,199. Jedná se o dodávku a montáž pracovních linek. V rozpočtu je odkaz na výpis sklenářských výrobků, avšak v tomto výpise se tyto položky nebo popis nenachází. Prosíme o dodání výpisu prvků vztahujícího se k těmto položkám. Dále je v technické zprávě v popisu truhlářských věcí materiál HPL a v popisu položek DTD laminovaná. Co tedy platí? Tímto žádáme i o adekvátní posun termínu pro odevzdání nabídky.“

Odpověď zadavatele:

Jedná se o zrcadla lepená na stěnu, jak je uvedeno ve výpisu výrobků. V položkách soupisu prací jsou místo zrcadel chybně uvedeny pracovní linky. Ostatní údaje, tedy označení, rozměry a počty výrobků platí.

Dveřní křídla budou opatřena vysokotlakým laminátem (HPL), ostatní truhlářské výrobky budou z laminované DTD, jak je uvedeno ve výpisu výrobků i v technické zprávě. Zadavatel neshledává důvod pro prodloužení lhůty k podání nabídek.


Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Dotaz č.1:

„Chtěli bychom požádat o doplnění zadávací dokumentace:

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.208 208	T/GK	D + M systém víceúrovňové pyramidy generálního klíče, hlavních klíčů a podružných klíčů u veškerých, dveří - kompletně dle PD	ks	1,00000
--	------	---	----	---------

V projektové dokumentaci ve výpisu prvků je napsáno, že přesné požadavky mají být konzultovány s investorem. Chtěli bychom požádat o přesnou specifikaci pyramidy GK potřebnou pro správné ocenění.“

	DVEŘNÍ KŘÍDLO DŘEVĚNÉ, VNITŘNÍ, PLNÉ, HLADKÉ, OTVÍRAVÉ, S POLODRÁŽKOU, VNITŘNÍ VÝPLŇ ODLEHČENOU DESKOU DTD. KOVÁNÍ: DVEŘNÍ KOVÁNÍ ROZETOVÉ Z BROUŠENÉ NEREZI, KLIKA-KLIKA, ZÁMEK VLOŽKOVÝ VČETNĚ CYLINDRICKÉ VLOŽKY. ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ SYSTÉMEM GENERÁLNÍHO, HLAVNÍCH A PODRUŽNÝCH KLÍČŮ - PŘESNÉ POŽADAVKY KONZULTOVAT S INVESTOREM.
--	---

Odpověď zadavatele:

Systém generálního klíče (SGK) včetně cylindrických vložek (jsou součástí jednotlivých položek v soupisu prací a výpisu výrobků). Cylindrická vložka umožňuje odemčení dveří generálním klíčem, hlavním klíčem a vlastním klíčem. Generální klíč má přístupová práva do všech cylindrických vložek, hlavní klíč má přístupová práva do definovaných cylindrických vložek, vlastní klíč má přístupová práva pouze do jediné konkrétní cylindrické vložky.

Certifikace dle ČSN EN 1627: 2012 – bezpečnostní třída RC4. Certifikace NBÚ: Uzamykací systém typ 3 (SS4 = 3). Vložky i klíče jsou chráněny patentem. Šestistavítkový uzamykací systém.

Zvýšená ochrana proti odvrtnutí, ochrana proti dynamické metodě (bumping). Klíče podléhají centrální evidenci, kopie klíče lze získat pouze u specializovaných smluvních partnerů, a to za splnění určitých, s majiteli systému předem dohodnutých bezpečnostních pravidel. Možnost barevného značení klíčů.

Dělení do skupin (uzamykací plán – „tabulka“) bude řešeno a upřesněno uživatelem s dodavatelem SGK před samotnou výrobou.

Systém generálního klíče umožňuje rozřazení přístupových práv na úrovni mechanického klíče.

Zvažovaný systém předpokládá 5 úrovní přístupu včetně generálního klíče.

Přesný rozměr cylindrických vložek bude zaměřen přímo v místě realizace před samotnou dodávkou v návaznosti na vybraného dodavatele dveří.

Počet klíčů:

Generální klíč - 5 ks

Hlavní klíč - 54 ks
Vlastní klíč - 54 ks

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Dotaz č. 1:

„V soupise prací ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ + SKŘ + PBŘ, Truhlářské konstrukce, materiál nábytku.

Technická zpráva:

Součástí vybavení je vestavěný nábytek - skříňové sestavy, kuchyňské linky s nerezovými umyvadly a dřezy apod. Za postelemi bude na stěnách obkladová deska.

Materiálem nábytku budou DTD laminované s postformingovou hranou.

Výpis výrobků:



V technické zprávě v popisu Truhlářských věcí je materiál HPL a v popisu položek DTD laminovaná.

Co platí? “

Odpověď zadavatele:

Dveřní křídla budou opatřena vysokotlakým laminátem (HPL), ostatní truhlářské výrobky budou z laminované DTD, jak je uvedeno ve výpisu výrobků a v technické zprávě.

V Havírově, dne 23.3.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel