


Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M <sup>2</sup>	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
501	STROJOVNA CHLAZENÍ	26,0		
502	STROJOVNA VZT	57,2		



požárně dělicí konstrukce  
ohraničení požárního úseku

označení požárního úseku

požární odolnost stropní konstrukce  
60 minut, nehořlavá konstrukce

požární odolnost nenosné požární stěny  
60 minut, nehořlavá konstrukce

požární odolnost nosného prvku 60 minut, nehořlavá konstrukce

požární uzávěr bránící šíření tepla s požární odolností  
30 minut, hořlavá konstrukce kouřotěsný, samozavírač

prostor střežený zařízením EPS



<h1>NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV</h1>		<h1>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</h1>	
<b>Stavebník:</b> NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		<b>Schema:</b> 	
<b>Generální projektant:</b> MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
<b>Hlavní inženýr projektu:</b> Ing. VLADIMÍR KUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
<b>Akce:</b> <h2>NsP Havířov - Rekonstrukce na porodní oddělení - 3.NP, blok B</h2>			
<b>Zpracovatel části:</b> ING. EVA FAJKUSOVÁ Křížkova 2988/68g, 612 00 Brno tel: 604 835 178 E-mail: fajke@volny.cz		<b>Zodpovědný projektant</b> Ing. EVA FAJKUSOVÁ	
		<b>Vypracoval</b> Ing. EVA FAJKUSOVÁ	
		<b>PARE:</b>	
<b>Objekt (SO):</b> SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		<b>DATUM:</b> Prosinec 2021	
<b>Část PD:</b> Požárně bezpečnostní řešení		<b>ZAKÁZK. ČÍSLO:</b> DPS-05-2021	
<b>Příloha:</b> Půdorys 5.NP		<b>Formát:</b> 3A4	
		<b>Stupeň:</b> D.P.S.	
		<b>Měřítko:</b> 1:100	
		<b>Číslo přílohy:</b> <b>D.1.3.-2</b>	