

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M ²	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVY STĚN
301	CHODBA	98,7		
302	ČISTIČÍ MÍSTNOST	7,2		
303	SKLAD	4,7		
304	STANOVISŤE SESTER	15,8		
305	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚŠTNANCŮ	10,0		
306	POKOJ M+D 1+1L NADSTANDARD	14,8		
307	HYGIENA PACIENTI	5,1		
308	POKOJ M+D 1+1L NADSTANDARD	14,7		
309	HYGIENA PACIENTI	5,2		
310	HYGIENA ZAMĚŠTNANCI	4,6		
311	SPRCHA ZAMĚŠTNANCI	1,6		
312	WC ZAMĚŠTNANCI	1,3		
313	WC ZAMĚŠTNANCI	1,4		
314	PRACOVNA LÉKAŘE	9,5		
315	ČISTIČÍ MÍSTNOST, ÚKLID	9,4		
316	LODŽIE	2,7		
317	POKOJ M+D 2+2L	19,7		
318	HYGIENA PACIENTI	4,1		
319	WC PACIENTI	1,6		
320	POKOJ M+D 2+2L	19,8		
321	HYGIENA PACIENTI	3,0		
322	WC PACIENTI	1,6		
323	POKOJ M+D 2+2L	20,2		
324	HYGIENA PACIENTI	4,0		
325	WC PACIENTI	1,6		
326	POKOJ M+D 2+2L	20,1		
327	HYGIENA PACIENTI	2,9		
328	WC PACIENTI	1,6		
329	POKOJ M+D 2+2L	20,1		
330	HYGIENA PACIENTI	4,0		
331	WC PACIENTI	1,6		
332	POKOJ M+D 2+2L	20,1		
333	HYGIENA PACIENTI	2,9		
334	WC PACIENTI	1,6		
335	POKOJ M+D 2+2L	19,7		
336	HYGIENA PACIENTI	4,1		
337	WC PACIENTI	1,6		
338	POKOJ M+D 2+2L	21,2		
339	HYGIENA PACIENTI	3,0		
340	WC PACIENTI	1,6		
341	ČAJOVNA KUCHYŇKA	6,5		
342	INSTALAČNÍ PROSTOR	2,2		
343	TECHNICKÁ MÍSTNOST SLABOPROUDU	3,1		
344	SKLAD	3,2		

LEGENDA PO :

- N3.01

požárně dělicí konstrukce
ohraničení požárního úseku
- REI 60DP1


požární odolnost stropní konstrukce
60 minut, nehořlavá konstrukce
- EI 60DP1

požární odolnost nenosné požární stěny
60 minut, nehořlavá konstrukce
- R 60DP1

požární odolnost nosného prvku 60
minut, nehořlavá konstrukce
- EI 30DP3-S₂₀₀+C

požární uzávěr bráncí šíření tepla s požární odolností
30 minut, hořlavá konstrukce kouřotěsný, samozavírač
- EPS

prostor střežený zařízením EPS
- tlacítkový hlásič požáru, samočinný hlásič požáru
- směry úniku
- nouzové osvětlení
- evakuační rozhlas/nouzový zvukový systém
- VZT požární klapky
- přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 21A
- požárně nebezpečný prostor, odstupové
vzdálenosti

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:		
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		<div>Schema:</div> <div></div>		
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA				
Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na porodní oddělení - 3.NP, blok B				
Zpracovatel části: ING. EVA FAJKUSOVÁ Křížkova 298B/68g, 612 00 Brno tel: 604 635 178 E-mail: fajke@volny.cz		Zodpovědný projektant Ing. EVA FAJKUSOVÁ	Vypracoval Ing. EVA FAJKUSOVÁ	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B				
Část PD: Požárně bezpečnostní řešení				
Příloha: Půdorys 3.NP		Měřítko 1:150		D.P.S. Číslo přílohy D.1.3-1