

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU
HAVÍŘOV, příspěvková organizace
Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

Autorizační razítko:

Generální projektant:


MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
<http://www.medicoproject.cz>

Hlavní inženýr projektu:

Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Akce: **NsP Havířov - Rekonstrukce na
gynekologicko-porodní oddělení -
3.NP, blok B**

Schema:



Zpracovatel části:

ING. DANIEL HAJZLER
PROJEKCE ELEKTRO
SEDLIŠTĚ 31
570 01 LITOMYŠL

Zodpovědný projektant

Ing. DANIEL HAJZLER

Vypracoval

Ing. DANIEL HAJZLER

PARE:

Objekt (SO): **SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní
oddělení - 3.NP, blok B**

DATUM:

Prosinec 2021

ZAKÁZK. ČÍSLO:

DPS-05-2021

Část PD:

Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Formát

-

Stupeň

D.P.S.

Příloha:

Tabulky a legendy

Měřítko

-

Číslo přílohy

D.1.6-13

ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
1	999	Rozváděč hlavní DO	RB-AB	400		
2	999	Rozváděč hlavní MDO	RZ-AB	400		
3	999	Rozváděč nouz. osvětlení	RN011	230		
30	RZ-AB	Rozváděč 3NP (MDO)	RMS3B	400	16.00	
311	RMS3B	Osvětlení pokoje MDO	L1.1	230	0.24	
312	RMS3B	Osvětlení pokoje MDO	L1.2	230	0.24	
313	RMS3B	Osvětlení pokoje MDO	L1.3	230	0.24	
314	RMS3B	Osvětlení pokoje MDO	L1.4	230	0.24	
315	RMS3B	Osvětlení pokoje MDO	L1.5	230	0.25	
316	RMS3B	Osvětlení MDO	L1.6	230	0.11	
317	RMS3B	Osvětlení MDO	L1.7	230	0.12	
318	RMS3B	Osvětlení MDO	L1.8	230	0.04	
319	RMS3B	Osvětlení MDO	L1.9	230	0.10	
320	RMS3B	Osvětlení rezerva	L1.10	230		
331	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.21	230		
332	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.22	230		
333	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.23	230		
334	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.24	230		
335	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.25	230		
336	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.26	230		
337	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.27	230		
338	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.28	230		
339	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.29	230		
340	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.30	230		
341	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.31	230		
342	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.32	230		
343	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.33	230		
344	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.34	230		
345	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.35	230		
346	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.36	230		
347	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.37	230		
348	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.38	230		
349	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.39	230		
350	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.40	230		
351	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.41	230		
352	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.42	230		
353	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.43	230		
354	RMS3B	Zásuvky pokoje MDO	Z1.44	230		
361	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.45	230		
362	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.46	230		
363	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.47	230		
366	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.48	230		
367	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.49	230		
368	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.50	230		
369	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.51	230		

ČÍSLO	ROZVÁDĚČ	NÁZEV	OZNAČENÍ	NAPĚTÍ	VÝKON	POZNÁMKA
370	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.52	230		
371	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.53	230		
372	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.54	230		
373	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.55	230		
375	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.56	230		
376	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.57	230		
377	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.58	230		
378	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.59	230		
379	RMS3B	Zásuvky MDO	Z1.60	230		
32	RMS3B	Rozváděč MaR	RA3NP1	400	10.00	
391	RMS3B	Nástěnná jednotka chl. 4ks	MT1.71	230	0.45	
392	RMS3B	Nástěnná jednotka chl. 5ks	MT1.72	230	0.45	
393	RMS3B	Nástěnná jednotka chl. 2ks	MT1.73	230	0.45	
394	RMS3B	Nástěnná jednotka chl. 3ks	MT1.74	230	0.45	
31	RB-AB	Rozváděč 3NP (DO)	RMS3B	400	16.00	
301	RMS3B	Osvětlení noční pokoje	L2.1	230		
302	RMS3B	Osvětlení noční chodba	L2.2	230	0.14	
303	RMS3B	Spínač noč. osvětlení	SA2.3	230		
304	RMS3B	Osvětlení chodba 1	L2.4	230	0.16	
3041	RMS3B	Tlačítko osv. chodba 1	SB2.5	230		
305	RMS3B	Osvětlení chodba 2	L2.6	230	0.14	
3051	RMS3B	Tlačítko osv. chodba 2	SB2.7	230		
321	RMS3B	Osvětlení pokoje DO	L2.11	230	0.15	
322	RMS3B	Osvětlení pokoje DO	L2.12	230	0.15	
323	RMS3B	Osvětlení pokoje, sester	DO.13	230	0.21	
324	RMS3B	Osvětlení čM, lékař pokoje	DO.14	230	0.08	
381	RMS3B	Zásuvky lékař DO	Z2.17	230		
382	RMS3B	Zásuvky lékař DO	Z2.18	230		
383	RMS3B	Zásuvky sestry DO	Z2.19	230		
384	RMS3B	Zásuvky sestry DO	Z2.20	230		
385	RMS3B	Zásuvky server DO	Z2.21	230		
386	RMS3B	Zásuvky server DO	Z2.22	230		
388	RMS3B	Zdroj pro dveře	MT2.26	230		
389	RMS3B	Zdroj pro dorozumivací zař.	MT2.27	230		
395	RMS3B	Ventilová skříň MP	MT2.28	230		
387	RB-AB	Zdroj pro EPS	MT2.26	230		
398	RN011	Rozváděč 3NP monitor	DO01	400	16.00	
399	RN011	Osvětlení nouzové	LO3	230		
500	RZ-AB	Rozváděč 5NP	RMS5B			
509	RMS5B	Výrážecí tlačítko	SB02	230		
501	RMS5B	Rozváděč MaR	RA5NP1	400	80.00	
502	RMS5B	Chiller	MT	400	44.20	
503	RMS5B	Suchý chladič	MT3	230	1.80	

LIST1

UST. Č.: LISTU:	1 2	Seznam spotřebičů				ARCHIVNÍ ČÍSLO:
		OBJ.Č. P.J: Elnstaloce RDS	ZAK.ČÍSLO:	AKCE: Nsp Havřov – rekonstrukce na porodní oddělení – 3.NP blok B	VÝKRES ČÍSLO: 13_1	
		PROVEDL:	DATUM: 27.12.2021	INVESTOR:		

LIST Č.: LISTU:		1 2		Tabulka kabelů				ARCHIVNÍ ČÍSLO:	
OZNAČENÍ		TYP		ODKUD		KAM		POZNÁMKA	
WL1.52	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.52			
WL1.53	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.53			
WL1.54	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.54			
WL1.55	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.55			
WL1.56	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.56			
WL1.57	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.57			
WL1.58	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.58			
WL1.59	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.59			
WL1.60	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z1.60			
WL1.70	1-CXKH-R-J 5x2.5			RMS3B		PASNP1			
WL1.71	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		MT1.71			
WL1.72	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		MT1.72			
WL1.73	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		MT1.73			
WL1.74	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		MT1.74			
WL4	1-CXKH-R-J 5x25			RB-AB		RMS3B			
WL2.1	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.1			
WL2.2	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.2			
WS2.3	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		SA2.3			
WL2.4	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.4			
WS2.5	1-CXKH-R-0 5x1.5			RMS3B		SB2.5			
WL2.6	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.6			
WS2.7	1-CXKH-R-0 5x1.5			RMS3B		SB2.7			
WL2.11	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.11			
WL2.12	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.12			
WL2.13	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.13			
WL2.14	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		L2.14			
WL2.17	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z2.17			
WL2.18	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z2.18			
WL2.19	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z2.19			
WL2.20	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z2.20			
WL2.21	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z2.21			
WL2.22	1-CXKH-R-J 3x2.5			RMS3B		Z2.22			
WL2.26	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		MT2.26			
WL2.27	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		MT2.27			
WL2.28	1-CXKH-R-J 3x1.5			RMS3B		MT2.28			
WL2.26	1-CXKH-V-J 3x2.5			RB-AB		MT2.26			
WS2.8	1-CXKH-R-0 3x1.5			RN011		DO01			
WL03	1-CXKH-V-J 3x1.5			RN011		LO3			
WL51	2x1-CXKH-R-J 5x50			RZ-AB		RMS5B			
WS02	CYKY-0 3x1.5			RMS5B		SB02			
WL2	CYKY-J 5x95			RMS5B		PASNP1			
WL1	CYKY-J 5x35			RMS5B		MT			
WL3	CYKY-J 3x2.5			RMS5B		MT3			

13. 2. 2021

OZNAČENÍ	Typ	ODKUD	KAM	POZNÁMKA
WL5	1-CXKH-R-J 5x25	RZ-AB	RMS3B	
WL1.1	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.1	
WL1.2	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.2	
WL1.3	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.3	
WL1.4	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.4	
WL1.5	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.5	
WL1.6	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.6	
WL1.7	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.7	
WL1.8	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.8	
WL1.9	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.9	
WL1.10	1-CXKH-R-J 3x1.5	RMS3B	L1.10	
WL1.21	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.21	
WL1.22	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.22	
WL1.23	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.23	
WL1.24	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.24	
WL1.25	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.25	
WL1.26	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.26	
WL1.27	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.27	
WL1.28	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.28	
WL1.29	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.29	
WL1.30	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.30	
WL1.31	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.31	
WL1.32	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.32	
WL1.33	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.33	
WL1.34	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.34	
WL1.35	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.35	
WL1.36	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.36	
WL1.37	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.37	
WL1.38	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.38	
WL1.39	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.39	
WL1.40	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.40	
WL1.41	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.41	
WL1.42	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.42	
WL1.43	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.43	
WL1.44	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.44	
WL1.45	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.45	
WL1.46	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.46	
WL1.47	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.47	
WL1.48	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.48	
WL1.49	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.49	
WL1.50	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.50	
WL1.51	1-CXKH-R-J 3x2.5	RMS3B	Z1.51	

