



LEGENDA MÍSTNOSTÍ			
M.Č.	NÁZEV	SKUPINA ZDRAVOTNICKÉHO PROSTORU	OSVĚTLENOST Em (lx)
501	STROJOVNA CHLAZENÍ		200
502	STROJOVNA VZT		200

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN–C–S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE AC 50Hz, 230V/IT
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM (čl.415.2)
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		Autorizační razítko:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz		Schema: 	
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA		Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	
Zpracovatel části: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL		Zodpovědný projektant Ing. DANIEL HAJZLER	Vypracoval Ing. DANIEL HAJZLER
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO:	PARE: Prosinec 2021 DPS-05-2021
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát Stupeň	6A4 D.P.S.
Príloha: Elektroinstalace 5NP		Mřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.6-6