SCHEMA POSPOJOVÁNÍ



LEGENDA :

- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ ZELENOŽLUTÝM VODIČEM CYA25
- DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ ZELENOŽLUTÝM VODIČEM CYA4
- PAS — ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S UZEMŇOVACÍ PŘÍPOJNICÍ
- ZÁSUVKA PRO PŘIPOJENÍ FUNKČNÍCH UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ NEBO PŘÍDAVNÝCH OCHRANNÝCH VODIČŮ

OZNAČENÍ POSPOJOVANÝCH MÍST :
A – ANTISTATICKÁ PODLAHA
D – DVEŘE
O – OKNA
V – VODA, ODPADY, DŘEZY
Z – ZÁSUVKA NN
ÚT – TOPENÍ

POZNÁMKA :
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ ZÁSUVEK A PŘIPOJOVACÍCH MÍST POSPOJOVÁNÍ PROVEDE MONTÁŽNÍ FIRMA PODLE PROJEKTU ZDRAVOTNICKÉ TECHNOLOGIE.
VODIČE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ BUDOU VEDENY MIMO TRASY SILOVÝCH ROZVODŮ Z DŮVODU ZAMEZENÍ RUŠENÍ BIOPOTENCIÁLŮ
V RÁMCI SILNOPROUDU BUDE PROVEDENO POSPOJOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ OSTATNÍCH PROFESÍ

D 1.4 Zařízení silnoproudé elektroinstalace - pospojování

AUTOR PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval

tel: 605 310 610
josef.nezval@centrum.cz

MÍSTO STAVBY: AREÁL SNO, OLOMOUCKÁ 86, 746 01 OPAVA

INVESTOR: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o., OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU S - SNO
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY A KANALIZACE

NÁZEV VÝKRESU:

PŮDORYS 2NP - POSPOJOVÁNÍ

FORMÁT	
DATUM	03/2021
STUPEŇ PD	OPRAVA
ZAK. ČÍSLO	1:125
ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7
MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
–	03