

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2NP

OZN.	NÁZEV	PLOCHA /m2/	OBVOD /m/	PODLAHA		STĚNY	STROP	
201	STROJOVNA VZT	55,77	31,90	EX	C2	VO	VO	
	CHODBA	55,77						

LEGENDA POTRUBÍ :

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – CU – OKRUH TĚLES – 80/60°C
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT – CU – OKRUH TĚLES – 80/60°C
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ÚT – CU – OKRUH VZT – 80/60°C
- VRATNÉ POTRUBÍ ÚT – CU – OKRUH VZT – 80/60°C

LEGENDA ZAŘÍZENÍ :

22/600/600	DESKOVÉ PLECHOVÉ TĚLESO : OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ KLASIK – PRAVÉ NEBO LEVÉ BOČNÍ PŘÍPOJENÍ
20SVK/603/1804	DESKOVÉ PLECHOVÉ TĚLESO – HYGIENE : OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK – SPODNÍ PRAVÉ PŘÍPOJENÍ
20S/603/604	DESKOVÉ PLECHOVÉ TĚLESO – HYGIENE : OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ KLASIK – PRAVÉ NEBO LEVÉ BOČNÍ PŘÍPOJENÍ
11VK/600/600	DESKOVÉ PLECHOVÉ TĚLESO : OTOPNÉ TĚLESO V PROVEDENÍ VK – SPODNÍ PRAVÉ PŘÍPOJENÍ
TH-K	TERMOSTATICKÁ HLAVICE SE ZABEZPEČENÍM PROTI ODCIZENÍ
VEK-R-15	RADIÁTOROVÉ H ŠROUBENÍ – ROHOVÉ – DN 15
PV15	RADIÁTOROVÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL – PŘÍMÝ – DN 15 S OMEZENÍM PRŮTOKU
PŠ15	RADIÁTOROVÉ UZAVÍRACÍ A REGULAČNÍ ŠROUBENÍ – PŘÍMÉ – DN 15
101	OZNAČENÍ MÍSTNOSTI
20°C	NÁVRHOVÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI
WC	ÚČEL MÍSTNOSTI
601W	VYPOČÍTANÁ TEPELNÁ ZTRÁTA MÍSTNOSTI
15x1	MĚDĚNÉ POTRUBÍ – VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠŤKA STĚNY POTRUBÍ
iz	TEPELNÁ NÁVLEKOVÁ IZOLACE – TLOUŠŤKY 15/resp. 20mm
n=8,00	PŘEDNASTAVENÍ VENTILOVÉ VLOŽKY
n=4,00/4,00	PŘEDNASTAVENÍ RADIÁTOROVÉHO VENTILU/ŠROUBENÍ

S

Projektant Michal Pavelek	Kontroloval Ing. Michal Klimša	Zodp. projektant Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz, +420 728 463 908
Investor	Nemocnice Havířov,p.o. IČ 00844896, Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		
Místo stavby	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Formát	760x780
Akce	S0.01-Přístavba a stavební úpravy dětské JIP	Datum	02/2022
		Účel	DPS
		Č. zakázky	---
Část	D.1.4.2 - Vytápění	Měřítko	1:50
Obsah výkresu	Půdorys 2.NP - VYTÁPĚNÍ	Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.2.b-103