




















LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(m²)
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,00
1.02	ŠATNA	27,60
1.03	BEZBARIÉROVÉ WC	3,75
1.04	ŠATNA VYCHOVATELÉ	5,85
1.05	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,90
1.06	WC1	10,15
1.07	WC2	6,75
1.08	DENNÍ MÍSTNOST	90,10
1.09	SPACÍ ČÁST	72,70
1.10	SKLAD LŮŽEK	8,60
1.11	KUCHYŇKA	4,40
1.12	KABINET	17,50
1.13	PŘEDSÍŇ WC	2,00
1.14	WC VYCHOVATELÉ	1,90
1.15	HERNA	99,50



-  rozvaděč elektro
-  zásuvka 230V
-  zásuvka 230V IP44
-  vývod 3F
-  vývod 1F
-  ochranné pospojování
-  motor, ventilátor
-  spínač ř.1
-  spínač ř.1 IP44
-  spínač ř.5
-  spínač ř.6
-  spínač ř.7
-  spínač tlačítkový
-  pohybový senzor
-  stropní LED svítidlo
-  stropní LED svítidlo
-  stropní LED svítidlo
-  nouzové osvětlení
-  stoupací vedení, prostup

Soustava napětí:
3 PEN AC 50Hz, 400/230V, TN-C - hlavní napájecí rozvody
3 NPE AC 50Hz, 400/230V, TN-S - rozvody za hlavním rozváděčem

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
Základní ochrana před dotykem živých částí dle čl. 411.1
čl. 411.1 izolací, kryty, přepážkami
Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)
čl. 411.3.1 ochranné uzemnění a ochranné pospojování
čl. 411.3.2 automatické odpojení od zdroje
Doplňková ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí (při poruše)
čl. 411.3.3 proudovým chráničem

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:
viz. Technická zpráva

Nedílnou součástí projektu je technická zpráva !

VYPRACOVAL:	Zdeněk Zlámal	<div> Kotojedská 2588, 767 01 Kroměříž</div>	
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Petr Kostka		
INVESTOR:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace	<div></div>	
MÍSTO STAVBY:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, k.ú. Havířov–město, p.č. 2242		
ČÁST PD:	D.1.4.4 – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	FORMÁT:	2x4
NÁZEV AKCE:	VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLKY	DATUM:	03/2022
		STUPEŇ PD:	DUR+DSP
NÁZEV VÝKRESU:	Osvětlení	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.4.4.02