

Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Dokumentace pro provedení stavby

Zpracováno dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
ve znění vyhlášky č. 405/2017 Sb.

D.1.4 – ELEKTROINSTALACE

D.1.4–103 PROTOKOL O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNÍCH PROSTOR

Vypracoval:

Ing. Martin Štefek



Vedoucí projektu:

Ing. Michal Klimša

Datum:

10/2021

Počet listů:

4

PROTOKOL ZP-11.29/21

o zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení tříd důležitých obvodů ČSN 33 2000-7-710

Složení komise

Zástupce investora:

Zástupce HIP: Ing. Michal Klimša

Zástupce elektro: Ing. Martin Štefek

Stavba: PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Název: Dětské oddělení II

Zakázka číslo: 11.28/21

Podklady: Dokumentace stavebního řešení
Prohlídka stávajícího stavu

Přílohy: Tabulkový soupis místností, tabulky charakteristik vnějších vlivů

.....
Podpis zástupce investora

.....
Podpis zástupce HIP

Tento projekt řeší kompletní rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace v prostorách personálního oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov.

Jedná se o přízemní patro zděného objektu, ve kterých se budou nacházet administrativně kancelářské prostory, včetně sociálního zázemí a chodeb.

V níže uvedených místnostech bude provedena rekonstrukce elektrorozvodů zahrnující hlavní a nouzové umělé osvětlení, podružné rozvaděče a silnoproudé rozvody.

Charakter a půdorysné rozměry místností jsou patrné ze stavební dokumentace úprav.

Pracoviště budou řešena s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických a vyhrazených technických zařízení, požární ochranu, ochranu životního prostředí.

Provozovatel vypracuje předepsané pracovní a technologické postupy, místními provozní a havarijní předpisy (bezpečnostní, zdravotní, požární, environmentální). Tyto interní místní předpisy musí být vypracovány na základě požadavků z návodů dodavatelů k používání zařízení, podle příslušných právních (zákony, nařízení vlády a vyhlášky) a ostatních (zejména technické normy) předpisů, případně jiných požadavků (zejména orgánů státní správy a státní kontroly).

Interní místní předpisy, obsahující i požadavky z průvodní technické dokumentace dodavatelů, musí být umístěny na pracovištích, jakož i návody na poskytování první pomoci, požární zásah, likvidaci environmentálních nehod, nakládání s používanými látkami a materiály a se vzniklými odpady atd.

Zásady provozu, obsluhy, čištění, údržby a oprav, popsané v interních místních předpisech, musí být dodržovány, včetně používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek a nářadí, za což je odpovědný provozovatel zařízení.

Stroje, technická a technologická zařízení se používají jen v technicky bezvadném stavu v souladu s požadavky, uvedenými v průvodní technické dokumentaci jejich dodavatelů. Nedostatky, závady, provozní odchylky a poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost, se musí operativně a průběžně odstraňovat.

Legenda místností

Č. m.	Účel místnosti	Zdrav. prostor	Aplikace požadavků
1.1	Denní místnost	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.2	Chodba	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.3	Chodba	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.4	Kancelář	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.5	Kancelář	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.6	Kancelář	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.7	Kancelář	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.8	Kancelář	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.9	Kancelář	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.10	WC	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s
1.11	WC + sprcha	0	Použití proudového chrániče. Třída >15 s