Řez A



Řez B



Řez C



LEGENDA POTRUBÍ

BARVA	ZKRATKA	TYP VZDUCHU	DEFINICE
	ODA	VENKOVNÍ VZDUCH	VZDUCH VSTUPUJÍCÍ DO SYSTÉMU NEBO OTVOREM DO OBJEKTU BEZ JAKÉKOLIV ÚPRAVY
	EHA	ODPADNÍ VZDUCH	VZDUCH VYFUKOVANÝ DO ATMOSFÉRY

POZNÁMKA:

- VE VENKOVNÍM I VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ JE NAVRŽENO ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ ZE SENDIVIČOVÝCH PANELŮ TL. 30 mm S VÝJIMKOU PŘEDCHODU PŘES STĚNU U ZAŘÍZENÍ 2 A SÁNÍ ZAŘÍZENÍ 1, KDY JE VYUŽITO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU
- U ZAŘÍZENÍ 2 JE PŘECHOD PŘES STĚNU NUTNÝ PŘIZPŮSOBIT SKUTEČNÝM ROZMĚRŮM DODAVANÝCH VÝROBKŮ
- SH – SPODNÍ HRANA VNITŘNÍ STĚNY POTRUBÍ
- POZN.1 – Z DŮVODU NEPŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ STAVBY. PŘED VÝROBOU VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ JE NUTNO V MÍSTĚ PROSTUPU STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ ZAMĚŘIT ROZMĚR PROSTUPU. NA ROZMĚRY PŘIZPŮSOBIT VELIKOST POTRUBÍ A K NĚMU NAVAZUJUCÍ TVAROVKY (PŘECHODOVÁ KOLENA)
- POZN.2 – Z DŮVODU NEPŘESNÉHO ZAMĚŘENÍ STAVBY. PŘED VÝROBOU VZDUCHOTECHNICKÉHO POTRUBÍ JE NUTNO V MÍSTĚ PROSTUPU STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ ZAMĚŘIT ROZMĚR A UMÍSTĚNÍ PROSTUPU. NA ROZMĚRY PROSTUPU PŘIZPŮSOBIT VELIKOST POTRUBÍ A K NĚMU NAVAZUJICÍ TVAROVKY. PŘI PŘESNÉM UMÍSTĚNÍ T KUSU OPROTI PROSTUPU SE PŘIZPŮSOBÍ DÉLKA POTRUBÍ ZA T KUSEM (D1), PŘECHOD PŘED TLUMIČEM HLUKU (D2) A POZICE POTRUBÍ NA STŘEŠE OBJEKTU.
- POZN.3 – STĚNA TLUMIČE HLUKU SMĚREM KE GENERÁTORU BUDE INSTALOVÁNA AŽ PO VLOŽENÍ BUNĚK SAMOTNÉHO TLUMIČE
- POZN.4 –PRUŽNOU MANŽETU PRO NAPOJENÍ DIESELAGREGÁTU NA POTRUBÍ A NAVAZUJÍCÍ PŘECHODOVÉ KOLENO JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT PŘESNÝM ROZMĚRŮM DODAVANÉHO DIESELAGREGÁTU

ZPRACOVAL	Ing. Marek Žniva	ZPRACOVATEL	GENERÁLNÍ PROJEKTANT
KONTROLOVAL	Ing. Jiří Tvarůžek		EP ROŽNOV, a.s. Boženy Němcové 1720 CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Tel: 571 664111, Fax: 571 664400 E-mail: ep@eproznov.cz
SCHVÁLIL (HIP)	Ing. Miroslav Běhal		
INVESTOR	NsP Karviná Ráj, p.o.		
MÍSTO STAVBY	Karviná	ČÍSLO ZAKÁZKY	K20282016

STAVBA
INSTALACE NÁHRADNÍHO ZDROJE EL. ENERGIE

OBJEKT	D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení
STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT	D.3 PS 03 Vzduchotechnika

NÁZEV VÝKRESU	DATUM TISKU	05/2021	MĚŘÍTKO	KOPIE
Řez A, Řez B, Řez C	POČET A4	4	M1:50	
	STUPEŇ	OZNAČENÍ VÝKRESU		
	DPS	20282V6-05		