


LEGENDA POTRUBÍ

| BARVA       | ZKRATKA | TYP VZDUCHU    | DEFINICE                       |
|-------------|---------|----------------|--------------------------------|
| <div></div> | EHA     | ODPADNÍ VZDUCH | VZDUCH VYFUKOVANÝ DO ATMOSFÉRY |

POZNÁMKA:

- VE VENKOVNÍM I VNITŘNÍM PROSTŘEDÍ JE NAVRŽENO ČTYŘHRANNÉ PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ ZE SENDVIČOVÝCH PANELŮ TL. 30 mm S VYJÍMKOU PŘEDCHODU PŘES STĚNU U ZAŘÍZENÍ 2 A SÁNÍ ZAŘÍZENÍ 1, KDY JE VYUŽITO ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ Z POZINKOVANÉHO PLECHU  
- SH - SPODNÍ HRANA VNITŘNÍ STĚNY POTRUBÍ



|   |   |               |   |  |       |
|---|---|---------------|---|--|-------|
| ZPRACOVAL   | Ing. Marek Žniva  | ZPRACOVATEL   | GENERÁLNÍ PROJEKTANT  |  |       |
| KONTROLOVAL                                       | Ing. Jiří Tvarůžek  |               |  | EP ROŽNOV, a.s.<br>Boženy Němcové 1720<br>CZ 756 61 Rožnov pod Radhoštěm<br>Tel: 571 664111, Fax: 571 664400<br>E-mail: ep@eproznov.cz |       |
| SCHVÁLIL (HIP)                                    | Ing. Miroslav Běhal   |               |   |  |       |
| INVESTOR  | NsP Karviná Ráj, p.o.   |               |   |  |       |
| MÍSTO STAVBY                                      | Karviná   | ČÍSLO ZAKÁZKY | K20282016   |  |       |
| STAVBA<br>INSTALACE NÁHRADNÍHO ZDROJE EL. ENERGIE |   |               |   |  |       |
| OBJEKT  | D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení |               |   |  |       |
| STAVEBNÍ/INŽENÝRSKÝ OBJEKT                        | D.3 PS 03 Vzduchotechnika                                       |               |   |  |       |
| NÁZEV VÝKRESU                                     |   | DATUM TISKU   | 05/2021   | MĚŘÍTKO  | KOPIE |
| Půdorys střecha                                   |   | POČET A4      | 4   |  |       |
|   |   | STUPEŇ        | OZNAČENÍ VÝKRESU  |  |       |
|   |   | DPS           | 20282V6-04  |  |       |