

SKLADBY KONSTRUKCÍ OBVODOVÉ KONSTRUKCE

OBVODOVÉ KONSTRUKCE PŘÍSTAVBA (POD TERÉNEM)

- ZÁSYP ZEMINOU V PARAMETRECH DLE TZ
- OCHRANNÁ GEOTEXTILIE 400g/m²
- NÓPOVÁ FOLIE HDPE, VÝŠKA NÓPU cca 13,0mm
 - VYTÁHNOUT MIN. 300MM NAD ÚROVEŇ U.I.
- TEPELNÝ IZOLANT XPS TL. 120mm
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE ŽB KONSTRUKCE NOVÁ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - SOKL - PŘÍSTAVBA (min.300mm NAD TERÉNEM)

ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLAŠŤ – KZS (od ext. – sokl nad terénem)

- VNĚJŠÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA – KAMINKOVÁ OMÍTKOVINA STŘEDNĚZRNÁ BAREVNOST DLE ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
- KZS – TEPELNÝ IZOLANT XPS TL. 160mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE
CIHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ)
24.7/30/24.9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek soklových
- VNITŘNÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - KZS MW 160mm - PŘÍSTAVBA

(od ext.)

- VNĚJŠÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
zmo max. 1,0mm (HLADKÁ) – barva šedá – MEZIOKENNÍ PILÍŘE
zmo 1,5–2,0mm – barva BĚŽOVOŠEDÁ – OSTATNÍ PLOCHA
- KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 180mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE
stávojcí
nová: CIHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ)
24.7/30/24.9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek soklových
- VNITŘNÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI

OBVODOVÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ PAVILON (POD TERÉNEM)

- ZÁSYP ZEMINOU V PARAMETRECH DLE TZ
- FÓLIE PROFILOVANÁ (NÓPOVÁ) DRENAŽNÍ HDPE S NAKAŠIROVANOU FILTRAČNÍ TEXTILÍ S VÝŠKOU NÓPU 8MM
- VYTÁHNOUT MIN. 300MM NAD ÚROVEŇ U.I.
- TEPELNÝ IZOLANT XPS TL. 180mm
- HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ (osafatový penetrační nátěr+SBS modifikovaný osafatový pás tl. 4,0 mm s PE vožkou)
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE ŽB KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - SOKL -ST. PAVILON (min.300mm NAD TERÉNEM)

ZATEPLENÝ OBVODOVÝ PLAŠŤ – KZS (od ext. – sokl nad terénem)

- VNĚJŠÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA – KAMINKOVÁ OMÍTKOVINA STŘEDNĚZRNÁ BAREVNOST DLE ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ
- KZS – TEPELNÝ IZOLANT XPS TL. 180mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE – CIHELNÉ ZDIVO TL. 380 MM
- VNITŘNÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI

OBVODOVÉ KONSTRUKCE - KZS MW 200 mm - STÁVAJÍCÍ PAVILON

(od ext.)

- VNĚJŠÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA – SILIKÁTOVÁ OMÍTKA
zmo max. 1,0mm (HLADKÁ) – barva šedá – MEZIOKENNÍ PILÍŘE
zmo 1,5–2,0mm – barva světle žlutá – OSTATNÍ PLOCHA– KZS – TEPELNÝ IZOLANT MINERÁLNÍ VLNA TL. 200 mm
- OBVODOVÁ KONSTRUKCE
stávojcí
nová: CIHELNÉ TVAROVKY P+D(BROUŠENÁ)
24.7/30/24.9MM, P10/P15 s použitím tvarovek typ 1/2 a R a tvarovek soklových
- VNITŘNÍ POUVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE ÚČELU MÍSTNOSTI