ZAŘÍZENÍ Č.7 – DIGESTOŘ
KUCHYŇSKÁ DIGESTOŘ NEREZOVÁ POD SKŘÍŇKU
VČ. OSVĚTLENÍ A TUKOVÝCH FILTRŮ
VESTAVĚNÝ VENTILÁTOR
Vo=300–400M3/H, Pi=0,15KW, 230V
ZPĚTNÁ KLAPKA

TECHNICKÝ AREÁLOVÝ KANÁL

HDS

DOZDÍT PARAPET

kazetová chladicí jednotka, Qch=2,2kW

kondenzát

LED pásek

PAS1.1 PAS1.2 PAS1.3 PAS1.4 PAS1.5 PAS1.6 PAS1.7 PAS1.8 PAS1.10 PAS1.11 PAS1.12

RMS1

RMGR

HLAVNÍ PŘÍVOD ZTI/TPP

kondenzát v patě stoupačky

střešní komínek ø100mm

potrubí pro odvod kondenzátu

spodek věnec +3035

Vo=1450m3/h

Vp=1550m3/h

nástěnná chladicí jednotka, Qch=3,5kW

3,0 h.h.

VÝLEVKA S PODOMÍTKOU MLÉČNÁ BÍLÁ

výška potrubí max 150mm

min 50mm

automat káva

ZAŘÍZENÍ Č.3–VĚTRÁNÍ SKLADU ŠPINAVÉHO PRÁDLA
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU
SORKE QXD
QV=50M3/H, Pi=0,03, 230V
TRVALÝ CHOD
VÝDECH ODPADNÍHO VZDUCHU NA STŘECHU

ZAŘÍZENÍ Č.2–VĚTRÁNÍ SKLADU INFEKČNÍHO PRÁDLA
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO PODHLEDU
SORKE QXD
QV=50M3/H, Pi=0,03, 230V
TRVALÝ CHOD
VÝDECH ODPADNÍHO VZDUCHU NA STŘECHU

ZAŘÍZENÍ Č.1 – VĚTRÁNÍ VYBRANÝCH MÍSTNOSTÍ
KOMPAKTNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
ATREA DUPLEX 1500 MULTI,
PODSTROPNÍ PROVEDENÍ
Vp=1550m3/h, Vo=1450m3/h (250Pa), 3f/400V/50Hz,
2x VENTILÁTOR Pi,max=0,78kW, 230V
ELEKTRO DOHŘEV Pi,max=4,2kW, 400V
DESKOVÝ REKUPERÁTOR – ÚČINNOST 90%
FILTRACE F7/M5 PŘÍVOD/ODVOD,
OVLÁDÁNÍ DOTYKOVÝM OVLADAČEM
ROZMĚR 2300x455x1600mm (ŠxVxH), HMOTNOST 285kg

± 0,000 = 271,950

STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ (1.NP)

INVESTOR:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o. OLOMOUCKÁ 470/86, 746 01 OPAVA IČO: 47813750	GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p.o.
MÍSTO STAVBY:	k.ú.: OPAVA Předměstí parc.č.: st.2214, 2211/1, 2211/2		
PROJEKTANT PROFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203		VÝTISK ČÍSLO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VYPRACOVAL	ING. ZUZANA URBANOVÁ		
STAVBA	**SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ , p.o.** **pavilon T - ONKOLOGIE** **přístavba a stavební úpravy**	STUPEŇ PROJEKTU:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)
		ZAK. ČÍSLO :	EM. 2022 - 213
		DATUM:	březen 2022
D 01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBJEKT	SO 01 PŘÍSTAVBA PAVILONU T SO 02 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU PAVILONU T SO 03 ŘEŠENÍ OBALKY BUDOVY STÁVAJÍCÍHO PAVILONU T	Č.VÝKRESU:	D01.1/ 27
NÁZEV VÝKRESU:	**NOVÝ STAV PŮDORYS 1.PN KOORDINAČNÍ**	MĚŘÍTKO :	-