



LEGENDA MATERIÁLU:

- NOVÉ PROVEDENÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE**
- BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ NOSNÝ: XC 4, XD 2, XA 1 (C30/37)
 - BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ KONSTRUKČNÍ: XC 2, XA 1 (C25/30)
 - BETON ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ OCHRANNÝ: X 0 (C 12/15)
 - KRYTÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ min. 50MM
- BOURANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - BOURÁNÍ 100%**
- BOURANÉ ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE - ODBOURÁNÍ HLAVY ZÁKLADOVÝCH PASŮ**
započítaná výška cca 250mm
CELKEM 120m²
- NOVÉ PROVEDENÉ PLOŠNÉ KONSTRUKCE VE SKLADBĚ:**
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTĚR 20mm
 - HYDROIZOLAČNÍ SOUVRSTVÍ 1x modifikovaný asf. pás max. 4,5mm (ve spojích 9,0mm)
 - PODKLADNÍ MAZANINA HLAZENÁ vyžučena KARI sítí 100/100/8,0mm (pod příčkami 2x KARI sítí) 120mm
 - PODKLADNÍ NÁSYP ZHUTNĚNÝ těžené kamenivo (nezaměnit za drcené) frakce 0-16,0mm 150mm
- PLOCHA CELKEM: 280m²
- PRUHY PŘIDANÉ VÝZTUŽE POD PŘÍČKAMI**
KARI sítí 100/100/ø8,0mm
MNOŽSTVÍ CELKEM : ROHOŽ 3,0 x 2,0m..... 6ks (navržené stříhy na rozměry 1,0x3,0m, 1,0x1,5m)
stykování přesahem min. 2oka sítě

POZNÁMKA

- STAVEBNÍ PRŮZKUM - OSTATNÍ PODROBNOSTI - viz KONSTRUKČNÍ ČÁST
- OZNAČENÉ SONDY - viz v.č. 08

± 0,000 = 338,400
STÁVAJÍCÍ VSTUPNÍ PODLAŽÍ

INVESTOR: NEMOCNICE TRINEC p.o. KAŠTANOVÁ 268, DOLNÍ LIŠTNÁ TRINEC 739 61		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  ATELIER EMANET s.r.o. Oběd 317/02, 746 01 Opava, CZ tel. CZ 277 88 284 mob. CZ 277 88 284		 NEMOCNICE TRINEC
MÍSTO STAVBY:	k.č.: DOLNÍ LIŠTNÁ parc.č.: 562/3, 566/1	VÝTIŠK ČÍSLO:		
PROJEKTANT PRŮFESE:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ, OTICKÁ 32, 746 01 OPAVA KONTAKT: +420 608 711 203	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		
VYPRACOVAL:	ING. BLANKA LIČMANOVÁ			
STAVBA NEMOCNICE TRINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy		STUPEŇ PROJEKTU: PROVEDENÍ STAVBY (DPS)		
		ZAK. ČÍSLO: EM. 2020 - 196		
		DATUM: LEDEN 2021		
D 1.01/1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBJEKT	STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 01, SO 02 • pavilon T ZATEPLENÍ		Č. VÝKRESU: D1.01/1	
NÁZEV VÝKRESU	nový stav ZÁKLADY		MĚŘÍTKO: 1: 100	
12				