FASÁDA -BOURACÍ PRÁCE

M 1:75



ŘEZ PŘÍČNÝ - BOURACÍ PRÁCE



ŘEZ PODÉLNÝ - NOVÝ STAV



ŘEZ PŘÍČNÝ - NOVÝ STAV



SKLADBY PODLAH

P1

- 2 mm POLYURETANOVÁ STĚRKA SE VSYPEM BAREVNÝCH CHIPSŮ
  - systémová skladba dle výrobce (např. epox. základ, epoxid+křemičitý písek, PUR, barevný vsyp, ochranný nátěr)
  - ohlvzdorná, samonivelační, odolná vůči olejům a chemikáliím
  - povrch matný, základ hnědá + béžové chipsy (cca 70 % plochy)
  - rekce na oheň podle EN 13501-1 Bfl-s1
  - protiskluznost skupiny R 9 dle BGR 181, $\mu \geq 0,5$+tg α) (rampy $\mu \geq 0,5$+tg α)
  - včetně úpravy podkladu broušením nebo pískováním
  - typ a barevný odstín určí architekt před objednáním dle konkrétního dodavatele
- 70 mm CEMENTOVÝ SAMONIVELAČNÍ LITÝ POTĚR C25-F
  - odchylka od roviny povrchu 2 mm
- PE FÓLIE
- 30 mm DESKY Z ELASTIFIKOVANÉHO EPS PRO KROČEJOVÝ ÚTLUM DO TĚŽKÝCH PLOVOUCÍCH PODLAH
  - desky pro zatížení 5,0 kN/m2
  - dynamická tuhost (20 MN/m3)
  - po obvodu použít izolační pásky tl.10 mm do výše potěru
- 110 mm ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA, BETON C25/30(XC3), VYZTUŽENÁ SVAŘOVANOU SÍTÍ 8/100-8/100 - B500 B
  - provedení smrštovacích spár po 6,0 x 6,0 m
  - odchylka od roviny povrchu 3 mm

PROVEDENA DO TRAPÉZOVÉHO PLECHU NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE

LEGENDA HMOT

- OCELOVÁ KONSTRUKCE VIZ - ČÁST SO 03-3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - OK
- RASTROVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA S VYKLÁPĚCÍMI OKNY
- RASTROVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA - PEVNÁ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- VYBOURANÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC VEL. 599x200/200/100 x249 mm
- LEHČENÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- PROSTÝ BETON
- HUTNĚNÝ PODSYP ZE ŠTĚRKODRTI fr. 0/32 (63) mm
- ZÁSYP VÝKOPU NEPROPUSTNOU ZEMINOU
- STÁVAJÍCÍ TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI POLYSTYRENU λ_D=0,036 W/(m.K)
- TEPELNÁ IZOLACE NA BÁZI MINERÁLNÍ VLNY λ_D=0,039 W/(m.K)
- TEPELNÁ IZOLACE Z PIR DESEK λ_D=0,022 W/(m.K)

DET. "09"

M 1:10



DET. "08"

M 1:10



POZN.

S.D. LOP - SOUČÁSTÍ DODÁVKY FASÁDNÍHO PLÁŠTĚ
S.D. ST - SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
S.D. PD - SOUČÁSTÍ DODÁVKY PODHLEDOVÉHO PLÁŠTĚ

PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE

PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV

LEGENDA

- F — LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ (LOP) RASTROVÁ HLINÍKOVÁ PROSKLENÁ FASÁDA - specifikace viz v.č. D-03-1 / 08
- S1 — STŘEŠNÍ PANEL S VRCHNÍ HI POVLAKOVOU VRSTVOU - MINERÁLNÍ VLNA tl. 200 mm (200+4,5mm) - A2-s1, d0 - specifikace viz v.č. D-03-1 / 10
- S2 — FASÁDNÍ PANEL - MINERÁLNÍ VLNA tl. 200 mm - A2-s1, d0 - specifikace viz v.č. D-03-1 / 07
- F2 — FASÁDNÍ PANEL - MINERÁLNÍ VLNA tl. 200 mm - A2-s1, d0 - specifikace viz v.č. D-03-1 / 07

POZNÁMKA

- PŘED PROVÁDĚNÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYKLIZENÍ PROSTOR MAJITELEM OBJEKTU, DISTRIBUČNÍ PRVKY TZB BUDOU ODPOJENY OD ZDROJŮ NAPÁJENÍ.
- BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA PŘEDPOKLADU ŘÁDNÉHO PODCHYCENÍ STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ POPŘ. PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NAD NIMI.
- VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ODVEZEN NA PŘÍSLUŠNOU SKLÁDKU, POPŘÍPADĚ BUDE USKLADNĚN PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ.
- BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY ŠETRNĚ S OHLEDEM NA OSTATNÍ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ.
- SOUČÁSTÍ BOURACÍCH PRACÍ NENÍ PROVEDENÍ PROSTUPU A DRÁŽEK PRO NOVÉ ROZVODY TZB, TY BUDOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY JENOTLIVÝCH PROVESÍ VČETNĚ ZAPRAVENÍ.
- BOURACÍ PRÁCE MUSÍ BÝT PROVÁDĚNY V KOORDINACI S NEPŘETRŽITÝM PROVOZEM NEMOCNICE, DLE ZVOLENÉHO POSTUPY VÝSTAVBY DODAVATELZAHRNE DO CENY PŘÍPADNÉ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ČI POUŽITÍ SPECIÁNÍ TĚŽKÉ TECHNIKY.
- PROJEKTANT VYCHÁZEL Z DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO STAVU STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU A VIZUÁLNÍCH PROHLÍDEK S LOKÁLNÍM DOMĚŘENÍM.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN ZMĚNY A ÚPRAVY KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.
- ZHOTOVITEL JE POVINEN SKUTEČNÉ ROZMĚRY A STAV ZKONTROLOVAT NA STAVBĚ.
- PŘI DEMOLIČNÍCH PRACÍCH A SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTECH MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY PŘÍSLUŠNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A NAŘÍZENÍ POJEDNÁVAJÍCÍ O BOURÁNÍ A REKONSTRUKCI OBJEKTŮ. FIRMA, KTERÁ BUDE PROVÁDĚT DEMOLIČNÍ PRÁCE, MUSÍ MÍT PŘÍSLUŠNÁ OPRAVNĚNÍ K PROVÁDĚNÍ DEMOLIČNÍCH PRACÍ.

± 0,000 = 269,70 m n. m. Bpv

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

Výstavba nadzemních koridorů Slezská nemocnice v Opavě, p.o.

Dokumentace pro změnu stavby před dokončením

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. Milan Konkol	Ing. arch Martin Chvátek, MBA	Ing. Jitka Jelínková	Ivo Sotolová

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. Kolkovna 1564/12 702 00 OSTRAVA, IČO: 03733474, Tel.: 595 693 250, ateliér@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL		STUPEŇ	DATUM
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava		ZSPD	05. 2022
STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
SO 03 - Nadzemní koridory	Architektonicko - stavební řešení	1:50	10 A4

NÁZEV VÝKRESU: **NAPOJENÍ NA PAVILON "N"**

ARCHIVNÍ ČÍSLO: 16-112-5.1

ČÍSLO VÝKRESU: D-03-1-11 REVIZE

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. . BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBĚ K DALŠÍMU POUŽITÍ.