SO-02 VESTAVBA OPERAČNÍCH SÁLŮ
PŮDORYS PODHLEDŮ
M 1:50

LEGENDA (dodávky ČP):

1200 / 62
SENDVIČOVÝ PANEL tl. 62mm
Skladba: pozink. plech tl. 0,8mm + Hliníkový rám + Výplň minerální vatou
povrchová úprava plechů PES lakem 110µm, dle vzorníku SANISTEEL:
SANA35A – odstín odpovídající RAL 9002
nebo A45A – odstín odpovídající RAL 9010

1200 / 42
SENDVIČOVÝ PANEL tl. 42mm
Skladba: pozink. plech tl. 0,8mm + Hliníkový rám + Výplň minerální vatou
povrchová úprava plechů PES lakem 110µm, dle vzorníku SANISTEEL:
SANA35A – odstín odpovídající RAL 9002
nebo A45A – odstín odpovídající RAL 9010

900x1500 (1000) Pharma okna
PHARMA OKNO CRW62 Al 900x1500mm, spodní hrana 1000mm
bez žaluzie

1200x1500 (1000) Pharma okna
PHARMA OKNO CRW62 Al 1200x1500mm, spodní hrana 1000mm
bez žaluzie

LCD MONITOR
SKŘÍŇKA 1400x900x245mm, PRO OSAZENÍ LCD MONITORU
(bez dodávky monitoru)

PACS PC
SKŘÍŇKA 900x900x200mm, pro osazení PACS PC
(bez dodávky monitoru, PC, klávesnice)

720 / 1020 / 2200
PROKLÁDACÍ SKŘÍŇ
Rozm.: vnější 1020x2200mm
Ze strany operačního sálu dveře PLNÉ
Ze strany přípravny dveře PROSKLENÉ
Provedení lakované v RAL 9002 (RAL 9010)
Dveře bez blokace a signalizace

SKŘÍŇKA SÍTÍ
SKŘÍŇKA NA ŠITÍ
Rozm.: vnější 1000x1200mm
Prosklená dvířka
5 nastavitelných polic
Provedení lakované v RAL 9002 (RAL 9010)

1500
NEREZOVÝ MYCÍ ŽLAB
Rozm.: šířka 1500mm
Pro dvě osoby

LEHKÝ TĚSNÝ KOVOVÝ STROP
Se skrytým rastrem v modulu M675
Pro přetlaky do 50Pa

SVÍTIDLA PRO ČISTÉ PROSTORY

A–LED4G54Q940/M623–CLEAN–MK–LASER–IP65+DimDALI
BestCLEAN, LASER GLASS, IP65, M623, 54W, 5130lm,
Ra90, 4000K, DimDALI

A–LED4G54Q940/M623–CLEAN–MK–LASER–IP65+DimDALI
BestCLEAN, LASER GLASS, IP65, M623, 54W, 5130lm,
Ra90, 4000K, DimDALI, +RGB

B–LED4G390840/M623–OPAL–IP54
CLEAN, Opal, M623, IP54, 39W, 4900lm, Ra80, 4000K

C–LED4G54Q940/M623–OPAL–IP54
CLEAN, Opal, M623, IP54, 54W, 5610lm, Ra90, 4000K

2400 / 2650 / Laminární pole 2800x2400mm
LAMINÁRNÍ POLE pro supreaeptický O.S.
Rozm. 2800x2400x500mm
S prostorem pro kotvení tubusu operačního svítidla
S otvorem pro průchod tubusu oper. svítidla laminarizátorem
Vnitřní osvětlení
Laminarizátor
Přesná specifikace viz. projekt VZT

1800 / 2400 / Laminární pole 2400x1800mm
LAMINÁRNÍ POLE pro O.S.
Rozm. 2400x1800x500mm
S prostorem pro kotvení tubusu operačního svítidla
S otvorem pro průchod tubusu oper. svítidla laminarizátorem
Vnitřní osvětlení
Laminarizátor
Přesná specifikace viz. projekt VZT

LEGENDA prvků, které nejsou v dodávce Č

MLF PANEL — MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVACÍ PANEL:
PLC s PC — PLC s PC pro multitunkční zobrazovací panel umístěno nad podhledem pro zpřístupnění profese ČP zajistí revizní kazetu
HODINY
SVĚTELNÁ TABULE — S Nápisem NEVSTUPOVAT RTG, LASER umístěno nad vstupy do operačních sálů součást MLF PANELŮ, který je i ovládá
*B) pod stropem rack pro 051 — RACK pro VDM instalační skříň pro VIDEOMANAGEMENT umístěná pod těsným podhledem
650 / 650 — ODTAHOVÁ MŘÍŽKA V DODÁVCE PROFESE VZT vestavba ČP připraví pro osazení otvor, který zadá dodav VZT dle své montážně dodavatelské dokumentace Výkres ČP udává orientační rozměry dle PD VZT
LCD MONITOR — LCD MONITOR 55"
PACS PC — PC, monitor, klavesnice

VÝŠKA PODHLEDŮ VESTAVBY v=3000mm PRO OPERAČNÍ SÁLY I ZÁZEMÍ.
VÝŠKA PODHLEDŮ PRO m.č. S-3.20 a S-3.36 v=2800mm

Č. Revize	Datum	Popis změn	Vypracoval	Kontroloval
R 01	15.03.2022	Změna dispozice - Sloučení připraven S-3.06 a S-3.07 do jedné místnosti.	M. HELIGR	R. KOŠEK
-	28.01.2022	1.Vydání	M. HELIGR	R. KOŠEK

Kreslil	Martin HELIGR	Zodpovědný projektant	Bc. Roman VRKOSLAV	HIP	Radim KOŠEK
Investor	**Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o.** **I.P. Pavlova 552/9** **Pod Bezručovým vrchem, Krnov**	Dodavatel	**RRT Cleanrooms spol. s r.o.** Havlíčkova 1940/16, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel: +420 602 112 175 E-mail: radim.kosek@rrtcr.cz www.rrtcr.cz	Účel	DVD
Objednatel	**Ing. arch. M. JANDA** **architektonická kancelář** **Lomná 189, 744 01 Frenštát p. R.**			Datum	R01 - 15.03.2022
Stavba	**Modernizace operačních sálů spojené s výměnou technol. kompletu v pav. A**			Číslo zakázky	PD21020
Místo stavby	**Areál Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově**				
Obsah výkresu	VESTAVBA OPERAČNÍCH SÁLŮ - půdorys podhledů			Měřítko	1:50
				Číslo výkresu	SO 02 - 3_FF02-R01