

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M ²
501	STROJOVNÁ CHLAZENÍ	26,0
502	STROJOVNÁ VZT	57,2

-----	CHL. VODA (SMĚS) NÁBĚH 7°C
-----	CHL. VODA (SMĚS) ZPĚTNÁ 12°C
=====	TOPNÁ VODA PRO VZT MAX. 80°C
-----	ZPĚTNÁ VODA PRO VZT 60°C

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Křořtova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA			
Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B			
Zpracovatel částí: TOP-KLIMA, SPOL. S R.O. SKRÝJOVA 4, 61400 BRNO	Zodpovědný projektant Ing. IVO ŠTÁSTNÝ	Vypracoval Ing. IVO ŠTÁSTNÝ	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B	DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO: Formát Stupeň Měřítko		Prosinec 2021 DPS-05-2021 8A4 D.P.S. Číslo přílohy
Část PD: Zařízení pro vytápění staveb			D.1.4-5
Příloha: PŮDORYS 5.NP - STROJOVNÁ VZT	1:100		