



ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3NPE AC 50Hz, 400V/TN-C-S
ROZVODNÁ SOUSTAVA: 1NPE AC 50Hz, 230V/IT
OCHRANA PROTI DOTYKU DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUT. ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM (čl.415.2)
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
<div>Stavebník: NEMOCNICE S POLIKLINIKOU HAVÍŘOV, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov</div> <div>Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz</div> <div>Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDĚK VACULA Ing. VLADIMÍR KUNDERA</div>		<div>Autorizační razítko:</div> <div>Schema: </div>	
Akce: NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B			
Zpracovatel částí: ING. DANIEL HAJZLER PROJEKCE ELEKTRO SEDLIŠTĚ 31 570 01 LITOMYŠL	Zodpovědný projektant Ing. DANIEL HAJZLER	Vypracoval Ing. DANIEL HAJZLER	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B		DATUM: ZAKÁZK. ČÍSLO:	Prosinec 2021 DPS-05-2021
Část PD: Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Formát Stupeň	6A4 D.P.S.
Příloha: Elektroinstalace 1PP		Měřítko 1:50	Číslo přílohy D.1.6-2