

LEGENDA MaR

▷ ŽLAB 62/50 — HLAVNÍ TRASA KABELOVÉHO VEDENÍ VEDENÁ PO STŘEŠE NA DLAŽDICÍCH CCA 1M OD SEBE (TRASA NA STŘEŠE UKOTVENÁ NA DLAŽDICÍCH O MIN. VÝŠCE 5 CM)

NAPĚŤOVÉ SOUSTAVY:
SILOVÁ – 3 NPE AC 50Hz, 400V / TN–S
OVLÁDACÍ – 1 NPE AC 50Hz, 230V / TN–S
– 1 AC 50Hz, 24V / FELV

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.412.1 IZOLACÍ
čl.412.2 KRYTEM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
PODLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3 čl.413.1 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
čl.413.1.6 DOPLŇUJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH I NEŽIVÝCH ČÁSTÍ PRO OBVODY FELV :
PODLE ČSN 33 2000–3–37 čl.371.3

NSP KARVINÁ-RÁJ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj
Vydmuchov 399/5, 734 12, Karviná-Ráj

Autorizační razítko:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. LUDĚK VACULA
Ing. VLADIMÍR KUNDERA

Schema:



Akce:
NsP Karviná - magnetická rezonance

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	PARE:
Ing. Hruška Josef, tel.: +420 739 669 324, josef.hruska@volny.cz	Ing. Hruška Josef	Ing. Hruška Josef	

Soubor (PS): PS 03 - Měření a regulace	DATUM:	Srpen 2022
	ZAKÁZK. ČÍSLO:	DPS-05-2022
Část PD: Měření a regulace	Formát	8 x A4
	Stupeň	D.P.S.
Příloha: Půdorys střechy	Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.4-103**