



HZSTX00E44PP



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Bruntál

Zeyerova 15, 792 01 Bruntál



Č. j.: HSOS- 2952-2/2022
Datum: 20. 5. 2022
Vyřizuje: Mgr. Karel Děkan
Tel.: 950 740 122
E-mail: karel.dekan@hzsmsk.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Geryk Miroslav
Dvořákův okruh 2149/13
794 01 Krnov

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Město Albrechtice - stavební úpravy a přístavba budovy LDN

Místo stavby:

Nemocniční 492/4, 793 95 Město Albrechtice
k. ú.: Město Albrechtice, parc. č. 1370

Stavebník:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641,
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
EPS, evakuační rozhlas
vypracoval: Jiří Plucnara,
datum: duben 2022

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 30. 4. 2022. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění:**

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:
název: *Město Albrechtice - stavební úpravy a přístavba budovy LDN*
vypracoval: *Ing. Lubomír Hradil, ČKAIT 1100892*

datum: *březen 2022*

Popis stavby: stávající objekt původní dětské rehabilitace se mění užívání na léčebnu dlouhodobě nemocných. K objektu je přistavěno schodiště pro únik ze 2.NP, objekt je rozdělen do požárních úseků, je nainstalována elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas. Objekt je dvoupodlažní v nehořlavém konstrukčním systému, požární výška objektu je 3,84m, zastavěná plocha objektu je 690m², v objektu je instalována EPS s 24hodinovou obsluhou.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Otisk úředního razítka

por. Mgr. Karel Děkan
referent
úřední osoba