

Veřejná zakázka
„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce gynekologicko-porodního oddělení III“
Název zadavatele: Sídlo zadavatele: IČO zadavatele: URL adresa: Oprávněná osoba zadavatele:	Nemocnice Havířov, příspěvková organizace Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov IČ 00844896 www.nsphav.cz Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel
Kontaktní osoba zadavatele: Telefon: E-mail: Profil zadavatele:	JUDr. Rita Kubicová, advokátka +420 608 831 124 vzakazky@advokatkakubicova.eu https://msk.ezak.cz/profile_display_4.html

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto v souladu s ust. § 98 ZZVZ poskytuje na základě níže uvedených dotazů dodavatele následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

„DOTAZ č. 1

Prosíme o ujasnění specifikace kazetového podhledu v 3.NP. Uvedená specifikace obsahuje zásadní rozpory:

A)

PANELY SYSTÉMU MAJÍ JÁDRO HERMETICKY UZAVŘENO VE VODOTĚSNÉ A PRACHOTĚSNÉ FÓLII ODPUZUJÍCÍ NEČISTOTY A ODOLÁVAJÍCÍ VĚTŠINĚ CHEMIKálií

Není možné splnit zároveň s dalším popisem:

*PANELY SYSTÉMU MAJÍ NATŘENOU ROVNOU BOČNÍ HRANU, TLOUŠŤKA PANELU 15 mm...
VIDITELNÝ POVRCH KAZETY JE POKRYT OMYVATELNOU HYGIENICKOU SKELNOU
TKANINOU V BÍLÉ BARVĚ*

B)

SYSTÉMOVÝ ROŠT S ROVNOU HRANOU JE VYROBEN Z POZINKOVANÉ OCELI, VHODNÝ DO SUCHÉHO PROSTŘEDÍ, ZAŘAZEN DO KOROZIVNÍ TŘÍDY C1 DLE EN ISO 12944-2

Nemůže potom vyhovět:

POVRCH MÁ SCHOPNOST ODOLÁVAT NEČISTOTÁM, JE ODOLNÝ PROTI BĚŽNÉMU HYGIENICKÉMU ČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ PÁROU A ODOLÁVÁ PARÁM PEROXIDU VODÍKU.“

Odpověď zadavatele:

A) Kazety nebudou opatřeny vodotěsnou a prachotěsnou fólií, viditelný povrch kazet bude pokryt omyvatelnou hygienickou skelnou tkaninou.

B) Systémový rošt bude zařazen do korozivní třídy C1. Požadavek na čištění (odolnost proti běžnému hygienickému čištění, čištění párou, odolnost parám peroxidu vodíku) se vztahuje pouze ke kazetám podhledu.

Dotaz č. 2:

„Demontáž a montáž kazetového podhledu v 4. NP. V rozpočtu je uvedeno, že z 20% se použijí pro zpětnou montáž stávající kazety. Tj. doplní se nové kazety z 80%. Výkres D.1.1-6 uvádí, že nové kazety se doplní z 20%. Co platí?

Dále, jaká je materiálová specifikace kazet ve 4.NP? Stejná jako v 3.NP?“

Odpověď zadavatele:

Platí údaj uvedený v rozpočtu, tedy doplnění kazet z 80 %. Specifikace materiálu kazet je stejná jako ve 3.NP.

V Havířově, dne 3.11.2022

Nemocnice Havířov, příspěvková organizace
Ing. Norbert Schellong, MPH, ředitel

i.s. JUDr. Rita Kubicová, advokátka