Příloha č.1 Tabulka zařízení

Zařízení číslo	typ	množství vzduchu	výrobce	ks	elektrický příkon	proud	napětí/frekvence	Chlazení		Ohřev vzduchu		umístění	poznámka	třída čistoty	počet stupňů filtrace
								chladící výkon		topný výkon					
		m^3/h			(kW)	(A)	(V/Hz)	(kW)		(kW)					
ZAŘÍZENÍ Č. 3 – VĚTRÁNÍ ARCHÍVU 1PP															
3.1	Kompaktní VZT jednotka ve vnitřním, podstropním provedení s rotačním rekuperátorem			**1**								m.č. 0,32b	EL- jištěný přívod k ŘJ VZT, ovládání		
	Přívod	2170			*Pe= 2423 W*		3x400V/50Hz			*6,16kW*	*70/50°C*		výfuková teplota 20°C	F7	1
	Odvod	2170			*Pe= 2423 W*		3x400V/50Hz							M5	1