



- EPS - ÚSTŘEDNA EPS
- EPS - AUTOMATICKÝ HLÁŠIČ -MUL TISENZOROVÝ (OP1-TÉR)
- EPS - TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
- EPS - VSTUPNÍ JEDNOTKA
- EPS - RELÉOVÝ MODUL
- EPS - AKU
- EPS - NABÍJECÍ ZDROJ
- EPS - POŽÁRNÍ KLAPA (PK)
- PSU
- EPS - PROTIPOŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR (PSU)

#### LEGENDA NZS:

- NZS - ÚSTŘEDNA, TECHNODIE
- NZS - REPRODUKTOR S IP ODLIČNOSTÍ
- NZS - REPRODUKTOR NA STĚNU - EVAC - LINKA A
- NZS - REPRODUKTOR NA STĚNU - EVAC - LINKA B
- NZS - REPRODUKTOR DO PODLEDU - EVAC - LINKA A
- NZS - REPRODUKTOR DO PODLEDU - EVAC - LINKA B
- NZS - ROZVODNÁ KRABICE POŽÁRNÍ ODLIČNOSTÍ - LINKA A
- NZS - ROZVODNÁ KRABICE POŽÁRNÍ ODLIČNOSTÍ - LINKA B

#### LEGENDA ÚPRAVY:

- EPS - TRASA KABELU LINKOVÝ ROZVOD
- EPS - TRASA KABELU OULIČNÁ ZABÍŽENÍ
- EPS - STÁVAJÍCÍ TRASA KABELU LINKOVÉHO ROZVODU

#### POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ SLP A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERÉROVÝM ŘEŠENÍM A VŠEM STAVEBNÍM PROFESEM
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ SLP NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU SLP - NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍM PROFESEM A POŽADAVKY INVESTORA
- V RÁMCI REALIZACE BUDE PROVEDENA KAMEROVÁ ZKOUŠKA UMÍSTĚNÍ KAMERY A JEJICH PARAMETRŮ (OHNISKOVÁ, KTERÁ BUDE SCHVALENA INVESTOREM)
- DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ SYSTÉMU SLP BUDE ŘEŠENO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ AKCE
- ROZHRANÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NUTNO ZATĚSNIT DLE PLATNÝCH ČSN A DLE PLATNÉHO PBR
- PŘESNÉ ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNO V DOBĚ REALIZACE DLE POŽADAVKŮ NEMOCNICE F-M

### D.14.E TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ELEKTROINSTALACE

# 1.PP

ZHOTOVITEL / KONTAKTNÍ OSOBA	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. KLHÚFEK Pavel	Ing. KLHÚFEK Pavel	ZELENÝ JAKUB
INVESTOR		

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.



STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY PCHO  
PRO UMÍSTĚNÍ ARCHIVU V 1.PP  
El. Krásnohorské, Frýdek-Místek  
F. Výřesová dokumentace  
PŮDORYS 1.PP - EPS, NZS

FORMÁT	3x44
DATUM	03/2022
STUPEŇ	PRS
Č. ZAKÁZKY	22-FORS-01PRS
MĚŘÍTKO	ČÍS. VÝKŘ. SADA