



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :
et.1A et.1B et.2
- TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

P1 et.1A –
et.1B –
et.2 3x 0,7m
– vrtaný průraz ŽB konstrukcí Ø230, po osazení potrubí mezery zaplnit cementovou maltou, po osazení manžet oboustranně povrchy zaomítat a vymalovat

P2 et.1A –
et.1B –
et.2 1x 0,4m
– vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat

P3 et.1A –
et.1B –
et.2 5x 0,15 m
– průraz zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozít na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)

M et.1A – ks
et.1B – ks
et.2 5 ks
– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

TH et.1A – m2
et.1B – m2
et.2 35 m2
– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

SDK et.1A – m2
et.1B – m2
et.2 17 m2
– demontáž a montáž SDK podhledu s malbou a s přestavací veškerých osazených prvků VZT, El. apod., nově 100%

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá Povětrnosti 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: –
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemocnice ve Frýdku–Místku			Měřítko: 1:50
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU			ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Obsah: pavilon A – PŮDORYS 1.PP			124