



MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :  
et.1A et.1B et.2  
1. - TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ  
- TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

- N4** et.1A 1 x  
et.1B -  
et.2 -  
- začistění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík
- M** et.1A - ks  
et.1B 1 ks  
et.2 - ks  
- certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!
- TH** et.1A - m2  
et.1B 37 m2  
et.2 - m2  
- demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%
- P2** et.1A -  
et.1B -1x 0,4m  
et.2 -  
- vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat
- P3** et.1A -  
et.1B 1x 0,15m  
et.2 -  
- průraz zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozdít na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)
- P4** et.1A -  
et.1B 2x  
et.2 -  
- průraz SDK příčkou (konstrukcí) 250x250, po osazení potrubí mezery zpětně doplnit, povrchy přetmelit a vymalovat (po případném osazení manžet)

aktualizace 2022

Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:	<b>Forsing</b> projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětrnostní 1263/66 IČ:27847721	Číslo zakázky: -
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:		Datum: 09/2022
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			Dokumentace dle: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku			Měřítko: 1:50 ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)
Akce: <b>POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU</b>			
Obsah: pavilon PCHO - PŮDORYS 1.NP č.A			102