



- P2** et.1A –  
et.1B –1x 0,4m  
et.2 –  
– vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat
- N4** et.1A –  
et.1B 1 x  
et.2 –  
– začištění nášlapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík
- M** et.1A – ks  
et.1B 1 ks  
et.2 – ks  
– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!
- TH** et.1A – m2  
et.1B 6,5 m2  
et.2 – m2  
– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :  
et.1A et.1B et.2  
– TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ  
– TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

aktualizace 2022

|  |         |  |   |
|--|---------|--|---|
| Vypracoval:<br>ING. JOSEF BŘEZINA                                      | Podpis: | <b>Forsing</b><br>projekt s.r.o.<br><small>724 00 Ostrava - Stará Bělá,<br/>Povětronní 1263/66 IČ:27847721</small> | Číslo zakázky:<br>–   |
| Zodpovědný projektant:<br>ING. JOSEF BŘEZINA                           | Podpis: |  | Datum:<br>09/2022   |
| Odběratel:<br>Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace       |         |  | Dokumentace dle :<br>PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY<br>př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb. |
| Místo:<br>areál nemocnice ve Frýdku-Místku                             |         |  | Měřítko:<br>1:50  |
| Akce:<br><b>POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU<br/>NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU</b> |         |  | ozn. př. / číslo výkresu :<br>D.1.1.b)                                      |
| Obsah:<br>pavilon PCHO – PŮDORYS 2.NP č.B                              |         |  | 105   |