




et.1A et.1B et.2

— TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ

— TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

- **N4** et.1A —
- et.1B —
- et.2 1 x
- začistění náslapné vrstvy, zatmelením spáry u potrubí a doplnění PVC, kolem potrubí nalepit PVC soklík

**P2** et.1A –  
et.1B –  
23 et.2 1x 0,4m  
– vrtaný průřaz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, podhled zaomítat a vymalovat

**M** et.1A – ks   
et.1B – ks   
et.2 1 ks 

– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavenou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

aktualizace 2022

Vpracoval: ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:		<div><div>Forsing projekt s.r.o.</div><div>724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721</div></div>	Číslo zakázky: —	
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA		Podpis:			Datum: 09/2022	
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku–Místku, příspěvková organizace					Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb.	
Místo: areál nemovnice ve Frýdku–Místku					Měřítko: 1:50	
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU–MÍSTKU					ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b)	
Obsah: pavilon A — PŮDORYS 2.NP				126		