


RI



Elektroinstalace bude provedena v souladu z ČSN 33 2000–7–710, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7–710: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zdravotnické prostory. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu z ČSN 33 2000–4–41 ed.3, Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.

- Odpojením od zdroje
- Proudovými chrániči
- Pospojováním
- Uzemněním
- Dalšími způsoby ochrany, předepsanými výrobcí použitého el. zařízení

Rozvodná soustava: 3+N+PE, AC ~50Hz, 400V / TN–S

| | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|---|-------------------------|
| Projektant | Kontroloval | Zodp. projektant | Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.: +420 728 463 908 | |
| Ing. Martin Štefek | Ing. Martin Štefek | Ing. Michal Klimša | | |
| Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov | | | Formát | A3 |
| Místo stavby parc. č.2230/1, k.ú. Havířov – Město Akce Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o. Rehabilitace | | | Datum | 02/2021 |
| | | | Účel | Společné povolení |
| | | | Č. zakázky | 11.09/20 |
| Část | D.1.4 Elektroinstalace | | Měřítko | ... |
| Obsah výkresu | ELEKTROINSTALACE ROZVADĚČ RK | | Číslo paré | Č. výkresu D.1.4–114 |

