

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m2	PODLAHA POVRCH/SKLADBA		STĚNY	STROP	POZNÁMKA
G 001	SKLAD	23,40	18,50	KD2	A1	ŠO,KS	SDK1	
G 002	UMÝVÁRNA ŽENY ZAMĚSTN.	21,00	16,60	KD1	A2,A3	ŠO,KO	PO8	
G 003	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	5,10	1,50	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
G 004	WC ŽENY ZAMĚSTNANCI	12,70	6,10	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
G 005	ŠATNA ŽENY ZAMĚSTNANCI	26,60	38,20	PVC	B1	ŠO,PL	PO3,VP1	
G 006	CHODBA	25,50	26,90	KD2	A1	ŠO,KS	PO4	
G 007	SKLAD	14,10	8,20	KD2	A1	ŠO,KS		
G008	CHODBA	51,20	34,20	KD2	A1	ŠO,KS	PO4, SDK1	
G 009	ŠATNA MUŽI ZAMĚSTNANCI	14,70	13,00	PVC	B1	ŠO,PL	PO8, VP1	
G 010	SPRCHA MUŽI ZAMĚSTNANCI	9,30	4,20	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK4	
G 011	WC MUŽI ZAMĚSTNANCI	5,40	1,70	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
G 012	INSPEKČNÍ POKOJ PRIMÁŘE	20,30	18,90	PVC	B1	ŠO	SDK1,SDKČ	
G 013	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	10,60	4,50	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
G 014	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	10,30	4,20	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
G 015	INSPEKČNÍ POKOJ	18,80	14,60	PVC	B1	ŠO,KO	SDK1,SDKČ	
G 016	INSPEKČNÍ POKOJ	17,50	13,00	PVC	B1	ŠO,KO	SDK1,SDKČ	
G 017	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	9,80	4,10	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
G 018	DENNÍ MÍSTNOST	33,60	42,50	PVC	B1	ŠO,KO	PO3, VP1	
G 019	ŠATNA SANITÁŘKA	10,90	7,30	PVC	B1	ŠO,PL	PO3	
G 020	ŠATNA ZAMĚSTNANCI	10,90	7,10	PVC	B1	ŠO,PL	PO3	
G 021	SKLAD	14,90	13,00	PVC	B1	ŠO	PO3	
G 022	SKLAD	15,50	13,90	PVC	B1	ŠO	PO3	

PODLAHY:

- E ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- A ANTISTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
- KD1 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO MOKRÝ PROVOZ CHŮZE NA BOSO
- KD2 KERAMICKÁ DLAŽBA PRO SUCHÝ PROVOZ CHŮZE V OBUVI
- KD3 KERAMICKÁ DLAŽBA OKOLO BAZÉNU (ZVÝŠENÁ PLOCHA)
- PVC POVLAKOVÁ PVC KRYTINA

ÚPRAVY POVRCHŮ:

- ŠO ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- KO KERAMICKÝ OBKLAD
- SDK3 SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST R45 DESKY RED tl.15mm+SDK PROFILY
- KS KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY min.100mm

LEGENDA

- Nově navržené měděné (ocel) potrubí topné vody - ÚT
- Nově navržené měděné (ocel) potrubí vratné vody - ÚT
- Stávající (neznámé) potrubí - předpoklad - topná voda - ocel - náhrada CU
- Stávající (neznámé) potrubí - předpoklad - vratná voda - ocel - náhrada CU

LEGENDA ZNAČENÍ

22/600/1000	Navrhnuté plechové deskové otopné těleso - provedení klasik
1500/600-M-L	Navrhnutý otopný žebřík se středovým připojením
TH-K	Termostatická hlavice s integrovaným čidlem - zabezpečení proti odcizení
PV15	Radiátorový termostatický nastavitelný ventil - přímý - DN 15
PŠ15	Radiátorové uzavírací a regulační šroubení - přímé - DN 15
MUL-R-15	Radiátorové šroubení pro otopný žebřík - rohové - DN 15
18x1	Měděné potrubí - vnější průměr x tloušťka stěny potrubí
DN 20	Dimenze stávajícího ocelového potrubí - DN
014	Označení místnosti
24°C	Návrhová teplota v místnosti
3 950 W	Vypočítaná tepelná ztráta místnosti / přepočítána na základě původních těles
K-09	Označení stávajícího stoupacího potrubí
n=x,xx/x,xx	Přednastavení ventilu a šroubení otopného tělesa
n=x,xx	Přednastavení ventilu otopného žebříku
KK 20	Nově navržený uzavírací kulový kohout

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (TĚLESA) OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNÉ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PD OPROTI SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JE NAVRŽENA VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ, KDY SE MĚNÍ POTRUBÍ ZA NOVÉ S DODRŽENÍM STÁVAJÍCÍ DIMENZE POTRUBÍ. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.

KŘÍDLO Ga - ŠATNY (ZÁZEMÍ PRO ZAMĚSTNANCE)
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP



Projektant: Michal Pavelek	Kontroloval: Michal Pavelek	Zodp. projektant: Ing. Michal Klimša	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908
Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org. Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo stavby: parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město			Formát: 840x594
Akce: REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.			Datum: 02/2021
			Účel: DSP, DPS
			Č. zakázky: 11.09/20
Část: D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky a vytápění, chlazení			Měřítko: 1:50
Obsah výkresu: KŘÍDLO Ga–ŠATNY PŮDORYS–NOVÝ STAV – VYTÁPĚNÍ			Číslo paré: Č. výkresu: D.1.4.2.b–G02