

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	OBVOD m	PL. m2	PODLAHA POVRCH/SKLADBA		STĚNY	STROP	POZNÁMKA
K 001	VSTUPNÍ CHODBA	51,80	71,50	KD2	A1	ŠO,KS	ŠO	
K 002	ŠATNA PACIENTI	21,70	23,90	PVC	B1	ŠO,PL	OCEL+PO5	
K 003	WC PACIENTI MUŽI+ZTP	9,30	5,20	KD2	A2	ŠO,KO	PO3	
K 004	SLABOPROUD	11,00	6,70	A	B2	ŠO,PL	PO2	
K 005	CHODBA+ČEKÁRNA	59,80	80,50	KD2	A1	ŠO,KS	PO4,SDKČ	
K 006	LASER	17,20	14,80	PVC	B1	ŠO,KO	PO2	
K 007	TĚLOCVIČNA (DĚTI)	21,80	22,70	PVC	B1	ŠO,KO	PO2	
K 008	VYŠETŘOVNA (LÉKAŘ)	21,30	22,90	PVC	B1	ŠO,KO	PO1,VP1	
K 009	PLÁNOVÁNÍ PROCEDUR	16,80	15,60	PVC	B1	ŠO,KO	PO1,VP1	
K 010	SESTRA	25,50	38,50	PVC	B1	ŠO	PO6,VP1	
K 011	VYŠETŘOVNA (LÉKAŘ)	21,60	26,00	PVC	B1	ŠO	PO1,VP1	
K 012	INSPEKČNÍ POKOJ	24,80	25,40	PVC	B1	ŠO	PO1,VP1	
K 013	WC	5,80	2,00	KD2	A2	ŠO,KO	SDK2	
K 014	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	7,50	2,90	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
K 015	NÁSA	20,80	20,00	E	B2	ŠO	PO2,VP1	
K 016	MAGNETOTERAPIE	24,70	36,50	E	B2	ŠO	PO2,VP1	
K 017	ELEKTROLÉČBA	62,60	109,00	E	B2	ŠO	PO2,VP1	
K 018	CHODBA–ZÁZEMÍ ZAMĚSTN.	17,90	9,60	KD2	A1	ŠO	PO3	
K 019	SKLAD PRÁDLA	8,90	7,60	PVC	B1	ŠO	SDK1	
K 020	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ ZAMĚST.	11,80	5,60	KD1	A2,A3	ŠO,KO	SDK2	
K 021	WC ZAMĚSTNANCI	8,90	3,20	KD2	A2	ŠO,KO	SDK1	
K 022	WC ŽENY PACIENTI	9,90	5,80	KD2	A2	ŠO,KO	SDK1	
K 023	SKLAD	10,10	4,80	KD2	A1	ŠO	ŠO	
K 024	SCHODIŠTĚ	16,00	14,70	PVC	B3	KO	ŠO	

PODLAHY:

E	ELEKTROSTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
A	ANTISTATICKÁ PODLAH.KRYTINA
KD1	KERAMICKÁ DLAŽBA PRO MOKRÝ PROVOZ CHŮZE NA BOSO
KD2	KERAMICKÁ DLAŽBA PRO SUCHÝ PROVOZ CHŮZE V OBUVI
KD3	KERAMICKÁ DLAŽBA OKOLO BAZÉNU (ZVÝŠENÁ PLOCHA)
PVC	POVLAKOVÁ PVC KRYTINA

ÚPRAVY POVRCHŮ:

ŠO	ŠTUKOVÁ OMÍTKA
KO	KERAMICKÝ OBKLAD
SDK3	SÁDROKARTONOVÝ OBKLAD OCELOVÉ KONSTRUKCE POŽÁRNÍ ODOLNOST R45 DESKY RED tl.15mm+SDK PROFILY
KS	KERAMICKÝ SOKL VÝŠKY min.100mm

LEGENDA

- Nově navržené měděné (ocel) potrubí topné vody - ÚT
- Nově navržené měděné (ocel) potrubí vratné vody - ÚT
- Stávající (neznámé) potrubí - předpoklad - topná voda - ocel - náhrada CU
- Stávající (neznámé) potrubí - předpoklad - vratná voda - ocel - náhrada CU

LEGENDA ZNAČENÍ

22/600/1000	Navrhnuté plechové deskové otopné těleso - provedení klasik
1500/600-M-L	Navrhnutý otopný žebřík se středovým připojením
TH-K	Termostatická hlavice s integrovaným čidlem - zabezpečení proti odcizení
PV15	Radiátorový termostatický nastavitelný ventil - přímý - DN 15
PŠ15	Radiátorové uzavírací a regulační šroubení - přímé - DN 15
MUL-R-15	Radiátorové šroubení pro otopný žebřík - rohové - DN 15
18x1	Měděné potrubí - vnější průměr x tloušťka stěny potrubí
DN 20	Dimenze stávajícího ocelového potrubí - DN
014	Označení místnosti
24°C	Návrhová teplota v místnosti
3 950 W	Vypočítaná tepelná ztráta místnosti / přepočítána na základě původních těles
K-09	Označení stávajícího stoupacího potrubí
n=x,xx/x,xx	Přednastavení ventilu a šroubení otopného tělesa
n=x,xx	Přednastavení ventilu otopného žebříku
KK 20	Nově navržený uzavírací kulový kohout

POZNÁMKA:
VEŠKERÉ POTRUBÍ A ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY (TĚLESA) OZNAČENÉ V PD BUDOU DEMONTOVÁNY. JELIKOŽ JE SYSTÉM POTRUBÍ VE VĚTŠÍ ČÁSTI ZAKRYT PODHLEDY NEBYLO MOŽNÉ VEŠKERÉ POTRUBNÍ TRASY PŘEKONTROLOVAT NA MÍSTĚ SAMÉM A PROJEKT VYCHÁZÍ Z PŮVODNÍ DOCHOVANÉ DOKUMENTACE, PROTO V PŘÍPADĚ ODLIŠNOSTÍ NA STAVBĚ SAMOTNÉ JE NUTNO K PŘÍPADNÝM ROZDÍLŮM PD OPROTI SKUTEČNOSTI ZAJISTIT KONZULTACI S PROJEKTANTEM A PŘÍPADNÉ ROZDÍLY ZAZNAČIT V DOKUMENTACI. JE NAVRŽENA VÝMĚNA PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ, KDY SE MĚNÍ POTRUBÍ ZA NOVÉ S DODRŽENÍM STÁVAJÍCÍ DIMENZE POTRUBÍ. JELIKOŽ SE ZDE NACHÁZÍ I NEFUNKČNÍ NEBO NEZNÁMÉ POTRUBÍ, JE NUTNÉ PŘI DEMONTÁŽÍCH POSTUPOVAT OPATRNĚ ABY NEDOŠLO K ZÁMĚNĚ MÉDIA V POTRUBÍ, ČI JINÉMU PROBLÉMU.



KŘÍDLO K-AMBULANCE
ODDĚLENÍ REHABILITACE 1.PP

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třinec 1
Michal Pavelek	Michal Pavelek	Ing. Michal Klimša	michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908
Investor Nemocnice s poliklinikou Havířov, přís.org. Dělnická 1132/24, Město, 73601 Havířov			
Místo stavby parc. č.2221, 2230/24, k.ú. Havířov – Město		Formát	1050x594
Akce REKONSTRUKCE AMBULANTNÍ REHABILITACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V HAVÍŘOVĚ,p.o.		Datum	02/2021
Část D.1.4.2 Zařízení vzduchotechniky a vytápění, chlazení		Účel	DSP, DPS
Obsah výkresu KŘÍDLO K–AMBULANCE PŮDORYS–NOVÝ STAV – VYTÁPĚNÍ		Č. zakázky	11/09/20
		Měřítko	1:50
		Číslo paré	Č. výkresu D.1.4.2.b–K02