

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Amun Pro s. r. o.  
Třanovice 1  
73953 Třanovice

Značka: 9773/V013728/2021/KO

Ostrava, dne: 20.5.2021

**Věc: Rekonstrukce ambulantní rehabilitace, parc.č. 2221 k.ú. Havířov-město**  
*Stanovisko k ohlášení stavby, resp. pro stavební povolení*  
*Investor: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace*

**Popis stavby:**

Předložená dokumentace řeší rekonstrukci ambulantní rehabilitace na pozemcích parc.č. 2221 a 2230/24 v k.ú. Havířov-město. Jedná se o rekonstrukci, která spočívá ve změně dispozice vnitřních prostor stávajícího objektu a navazujících stavebních prací jako je úprava soklu obvodového pláště a oprava přístupové komunikace.

Rekonstrukce prostor řeší úpravu vstupu a komunikace ze strany atria, kdy po vybudování odpovídající rampy místo původního schodiště, bude umožněn bezbariérový přístup z terénu přímo do suterénních prostor rehabilitace. Rekonstrukcí nedochází k navýšení odvodňovaných ploch. Bezbariérová rampa a příchozí komunikace bude nahrazovat stávající zpevněnou komunikaci a schodiště. Odvodnění bude provedeno do stávající uliční vpusti.

Rozsah využití stávajících prostor pro provoz rehabilitace zůstává stávající. Pouze dochází k dispozičním úpravám. Nedochází k navýšení spotřeby médií. Stávající vodovodní a kanalizační přípojka kapacitně vyhoví.

**Stanovisko k umístění:**

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. pozemcích parc.č. 2221 a 2230/24 v k.ú. Havířov-město **nedojde** ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.


S výše uvedenou stavbou **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.

**Podmínky týkající se realizace stavby:**

- Výše uvedenou stavbou nutno respektovat stávající vodovodní a kanalizační přípojku k nemovitosti. Trasu a hloubku uložení obou přípojek upřesní majitel nemovitosti. Požadujeme ruční výkop a dodržení ČSN 73 6005.
- Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.**  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava 39



Ing. Lumír Pavelek  
vedoucí technického odboru

**Přílohy:** Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.