



P1 et.1A –
et.1B –
et.2 5x 0,4m
– vrtaný průraz ŽB konstrukcí Ø230, po osazení potrubí mezery zaplnit cementovou maltou, po osazení manžet oboustranně povrchy zaomítat a vymalovat

P2 et.1A –
et.1B –
et.2 2x
– vrtaný průraz ŽB stropem a konstrukcí podlahy Ø230, po osazení potrubí a manžety mezery zaplnit cementovou maltou, pohled zaomítat a vymalovat

TH et.1A – m2
et.1B 13,5 m2
et.2 42 m2
– demontáž a zpětná montáž podhledu skládaného kazetového, předpoklad použitelnosti původních prvků 50%

MATERIÁL POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY :
et.1A et.1B et.2 – TRASY V NEHOŘLAVÉM (kovovém) PROVEDENÍ
– TRASY Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ

P3 et.1A –
et.1B 4x 0,15m
et.2 14x 0,15m
– průraz zděnou konstrukcí 250x250, po osazení potrubí mezery dozít na cementovou maltu, povrchy zaomítat a vymalovat (po případném osazení manžet)

M et.1A – ks
et.1B 2 ks
et.2 10 ks
– certifikované osazení protipožární manžety pro vestavěnou montáž pro těsnění plastového potrubí průměru 160 mm s lakovaným nerezovým obalem a s protipožárním laminátem, zatěsnění manžety ke konstrukci provést jednosložkovým protipožárním spárovacím tmelem na bázi akrylové emulze, certifikované provedení!!

* aktualizace 2022	
Vypracoval: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Zodpovědný projektant: ING. JOSEF BŘEZINA	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: areál nemocnice ve Frýdku-Místku	
Akce: POTRUBNÍ POŠTA V AREÁLU NEMOCNICE VE FRÝDKU-MÍSTKU	
Obsah: pavilon S – PŮDORYS 1.PP	
Forsing projekt s.r.o. 724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětronní 1263/66 IČ:27847721	
Číslo zakázky: – Datum: 09/2022 Dokumentace dle : PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY př.č.13 vyhl. č.499/2006Sb. Měřítko: 1:50 ozn. př. / číslo výkresu : D.1.1.b) 133	