

PROTOKOL PZP O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR

Investor:	Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896		
Stavba:	Rozšíření jednotky poanesteziologické péče na operačních sálech		
Adresa stavby:	Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov		
Zhotovitel:	Amun Pro s.r.o., Třanovice 1, 739 53 Třanovice		
Vypracoval:	Zdeněk Mikšaník	Kontroloval:	ing.Michal Klimša
Datum:	26.února 2023	OP:	11.59/23 D.1.4.4.103

PROTOKOL PZP- D.1.4.5.101/23

O ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN A PŘIŘAZENÍ TŘÍD DŮLEŽITÝCH OBVODŮ DLE ČSN 33 2000-7-710

V Havířově dne

Složení komise:

Zástupce investora	Ing. Pavel Švarc	
Zástupce HIP	Ing. Michal Klimša	
Zástupce odd.		
Zástupce elektro	Zdeněk Mikšaník	

Stavba: Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace,
Dělnická 1132/24, Město, 736 01 Havířov

Název: Rozšíření jednotky poanesteziologické péče na operačních sálech

Zakázka číslo: 11.59/23

Podklady: Dokumentace stavebního řešení
Prohlídka stávajícího stavu

Přílohy: Tabulkový soupis zdravotnických prostor

.....
Zástupce investora

.....
Zástupce HIP

Obsah

1	Předmět řešení.....	4
2	Zařazení zdravotnických prostor do skupin a přiřazení obvodů	5

1 PŘEDMĚT ŘEŠENÍ

Předmětem řešení je realizace silnoproudé elektroinstalace v realizované akci Rozšíření jednotky poanesteziologické péče na operačních sálech.

Charakter a půdorysné rozměry místností jsou patrné ze stavební dokumentace úprav.

Třídy vnějších vlivů jsou stanoveny pouze pro místnosti, ve kterých je požadováno provedení nové silnoproudé elektroinstalace.

Pracoviště budou řešena s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnost technických a vyhrazených technických zařízení, požární ochranu, ochranu životního prostředí. Provozovatel vypracuje předepsané pracovní a technologické postupy, místními provozní a havarijní předpisy (bezpečnostní, zdravotní, požární, environmentální). Tyto interní místní předpisy musí být vypracovány na základě požadavků z návodů dodavatelů k používání zařízení, podle příslušných právních (zákony, nařízení vlády a vyhlášky) a ostatních (zejména technické normy) předpisů, případně jiných požadavků (zejména orgánů státní správy a státní kontroly).

Interní místní předpisy, obsahující i požadavky z průvodní technické dokumentace dodavatelů, musí být umístěny na pracovištích, jakož i návody na poskytování první pomoci, požární zásah, likvidaci environmentálních nehod, nakládání s používanými látkami a materiály a se vzniklými odpady atd.

Zásady provozu, obsluhy, čištění, údržby a oprav, popsané v interních místních předpisech, musí být dodržovány, včetně používání předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků a pracovních pomůcek a nářadí, za což je odpovědný provozovatel zařízení.

Stroje, technická a technologická zařízení se používají jen v technicky bezvadném stavu v souladu s požadavky, uvedenými v průvodní technické dokumentaci jejich dodavatelů. Nedostatky, závady, provozní odchylky a poruchy, které mohou ovlivnit bezpečnost, se musí operativně a průběžně odstraňovat.

V níže uvedených místnostech bude provedena instalace elektrorozvodů zahrnující hlavní a nouzové umělé osvětlení, silnoproudé rozvody a rozvody ETH a monitoring mediplýnů.

2 ZAŘAZENÍ ZDRAVOTNICKÝCH PROSTOR DO SKUPIN A PŘÍŘAZENÍ OBVODŮ

Č.M.	Zdravotnický prostor	Skupina			Třída		Aplikace požadavků
		0	1	2	≤0,5 s	>0,5 s ≤15 s	
204	Stanoviště sester			X		X	Ochranné pospojování, antistatická podlaha, použití proudového chrániče, napájení zajištěno hlavním nouzovým zdrojem
204	Jednotka poanesteziologické péče			X	X		Ochranné pospojování, antistatická podlaha, použití proudového chrániče, napájení zajištěno hlavním nouzovým zdrojem a UPS, zdravotnická IT síť