



SDRUŽENÝ ROZDĚLOVÁČ
A SBĚRAČ – STÁVAJÍCÍ

LEGENDA

Č1 ČERPADLO OBĚHOVÉ PRO VYTÁPĚNÍ S ELEKTRONICKOU REGULACÍ OTÁČEK
DN25, 0,81 m³/h, H= 3,5 m, 230V/50Hz, PŘÍKON 20W, 10bar
(NAPŘ. ALPHA 2 25-60)

TV TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL PRO TOPNÝ OKRUH DN 20, Kvs=4,0, SE SERVOPOHONEM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Lenka Jerákasová	VYPRACOVAL Lenka Jerákasová	janda & zezula architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134	
INVESTOR Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov		STUPEŇ PD	DPS
AKCE PAVILON A - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - URGENTNÍ PŘÍJEM NEMOCNICE KRNOV		DATUM	04/2023
		FORMÁT	A2
ČÁST	D.1.4.2- VYTÁPĚNÍ	MĚŘÍTKO	1:50
OBSAH	SCHÉMA NAPOJENÍ - NU	ČÍSLO VÝKRESU	D1.4.2- 04