



LEGENDA

PK1 POŽÁRNÍ Klapka ø140mm  
KT1 Klapka uzavírací těsná se servopohonem ø250mm

A3 Kruhový anemostat s pevným kuželem  
Prívodní se zpětnou klapkou – středový  
element odstraňen včetně montážního  
kroužku z pozinku.

A4 Kruhový anemostat s pevným kuželem  
Odvodní se zpětnou klapkou – středový  
element odstraňen včetně montážního  
kroužku z pozinku.

V1 Malý radiální ventilátor dvoutáčkový se  
zpětnou klapkou 240/140 m3/h, ovládání  
hygrosiátem s tahovým výpnáčem (např.  
EBB 250 HM DESIGN)

V2 Potrubní axiální ventilátor do kruhového  
potrubí 1370 m3/h, 230V, 11A, skříň z  
ocelového pozinkovaného plechu, dodávka  
včetně montážní konzoly  
(např. RM 315 NK)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PŘÍSTAVBA:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OPRAVA PODLAH	OPRAVA STĚN	OPRAVA STŘEŠNÍ	POZNÁMKA
2.01.01	KOMUNIKACE	20,2	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.01.02	KOMUNIKACE	44,6	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.02	PŘÍPRAVNA GASTRO/ENDO	16,2	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.03	POKOUJ SISTER	13,2	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.04	KOUPELNA POKOUJ SISTER	4,0	KER.DLAŽBA R10	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.05	POKOUJ 1	13,2	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.06	KOUPELNA 1	4,0	KER.DLAŽBA R10	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.07	POKOUJ 2	13,2	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.08	KOUPELNA 2	4,0	KER.DLAŽBA R10	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.09	POKOUJ 3	13,2	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.10	KOUPELNA 3	4,0	KER.DLAŽBA R10	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.11	POKOUJ 4	13,2	PVC-ANTIS.TER.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
2.12	KOUPELNA 4	4,0	KER.DLAŽBA R10	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – STAVEBNÍ ÚPRAVY:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	OPRAVA PODLAH	OPRAVA STĚN	OPRAVA STŘEŠNÍ	POZNÁMKA
S2.01	GASTROSKOPIE/ENDOSKOPIE	33,80	PVC-MODANTIS.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.
S2.13	CHODBA	54,40	PVC-MODANTIS.	STUKOVÁ OM.	–	MIN.KAZ.PODH.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<b>janda</b>
INVESTOR	LEDA JAROSLAV	<b>žezula</b>
AKCE	Stavěná zdravotnická zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Polova S22/3, Pod Bezručovým vchodem, 794 01 Krnov	www.zdravnicka.cz, tel. 588 631 134
STUPEŇ PD	DATUM	FORMÁT
04/2023	04/2023	A1
MĚŘÍTKO	ČÁST	CELKOVÝ VÝKRES
1:50	D1.1.3 - VZDUCHOTECHNIKA	01.1.3. 03