



2.NP - URGENTNÍ PŘÍJEM - SLABOPROUDÉ ROZVODY

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ – PŘÍSTAVBA

Označení	Účel místnosti	Plocha m2	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1		Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
			Lx	článek č.	
2.01a	KOMUNIKACE	50,40	250	neurčen	ABS, AD1
2.01b	KOMUNIKACE	33,04	250	neurčen	ABS, AD1
2.02	PŘÍPRAVNA GASTRO/ENDO	18,20	500	neurčen	ABS, AD2
2.03	POKJOJ SESTER	13,20	300	neurčen	ABS, AD1
2.04	KOUPELNA POKJOJ SESTER	4,00	300	neurčen	ABS, AD2
2.05	POKJOJ 1	13,20	300	neurčen	ABS, AD1
2.06	KOUPELNA 1	4,00	300	neurčen	ABS, AD2
2.07	POKJOJ 2	13,20	300	neurčen	ABS, AD1
2.08	KOUPELNA 2	4,00	300	neurčen	ABS, AD2
2.09	POKJOJ 3	13,20	300	neurčen	ABS, AD1
2.10	KOUPELNA 3	4,00	300	neurčen	ABS, AD2
2.11	POKJOJ 4	13,20	300	neurčen	ABS, AD1
2.12	KOUPELNA 4	4,00	300	neurčen	ABS, AD2

LEGENDA ÚČELU MÍSTNOSTÍ – PŘÍSTAVBA

Označení	Účel místnosti	Plocha m2	Osvětlení dle ČSN EN 12464-1		Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
			Lx	článek č.	
S2.01	GASTROSKOPIE/ENDOSKOPIE	33,91	500	neurčen	ABS, AD1
S2.13	CHODBA	36,00	250	neurčen	ABS, AD1

LEGENDA SLABOPROUDU

- Obslužný panelu měřící
- Zásuvka datová dvojité, IP20
- Kabelový vývod volný, bez ukončení v zásuvce
- Datový kabel bezhalogenový za STP 4x2x0,5 mm2-cat.6
- Více kabelů ve stejné trase

POZNÁMKA :

ELEKTROINSTALACE VEST V SOUSTAVĚ TN-S, KABELY S MĚĐOVÝMI JÁDRY, SPŮJUJÍCÍMI VYHLÁŠKU Č.23/2008 Sb. A VÝH. Č. 268/2011 Sb. KABELY ULOŽÍ V KABELOVÝCH ŽLABECH V MEZISTROPECH A V PLASTOVÝCH QHEBNÝCH TRUBKÁCH V PŘÍČKÁCH A MEZISTROPECH.

ROZVODY "VDO" A "MDO" VEST V SAMOSTATNĚ ODDĚLENÝCH TRASÁCH, STEJNĚ TAK DATOVÉ ROZVODY. V LÉKÁRSKÝCH MÍSTNOSTECH EL. ONSTALACI PROVĚST DLE ČSN 33 2000-7-710.

ROZVODY A UMÍSTĚNÍ SVÍTEL KOORDINOVAT PŘI MONTÁŽI S ROZVODY OSTATNÍCH PROFESÍ.

V MÍSTNOSTECH SE SPRCHOU A UMÝVADEM PŘÍP. DŘEZEM PROVĚST ELEKTROINSTALACI DLE POŽADÁVKŮ ČSN 33 2000-7-710 ed.2 A ČSN 33 2130 ed.2 PRO PŘÍSLUŠNÉ ZÓNY A UMÝVAČÍ PROSTORY.

V TĚCHTO MÍSTNOSTECH PROVĚST POHRANČNĚ DOPŮLŇUJÍ POSPOJOVÁNÍ KOVÝCH ČÁSTÍ A POTRUBÍ A PŘÍPOJIT JE NA OCHRANNÝ VODÍČ ROZVODNÉ SOUSTAVY.

KABELOVÉ PROSTUPY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI PROVĚST DLE ČSN 73 0810, ČL. 6.2 NA DOBY POŽÁRNÍ ODOLNOSTI, STANOVENÉ ZPRÁVOU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.

⊗ - TYP MÍSTNOSTI A APLIKACE POŽADÁVKŮ V MÍSTNOSTECH PRO LÉKÁRSKÉ ÚČELY DLE ČSN 33 2000-7-710 PŘÍLOHA B TAB. B.1

PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE, 400/230V, 50Hz stř./TN-S
2PE, 230V, 50 Hz stř./IT s HLUĐÁNÍM IZOLAČNÍHO STAVU

OCHRANA DLE ČSN 33 2000- 4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-7-710 :

OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- IZOLACÍ
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠĚ PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :

- NORMALNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE (P0)
- DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM (P1)
- DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍ (P2)
- DOPLNĚNÁ - OMEZENÍM DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ (P3)
- DOPLNĚNÁ - PROUDOVÝM OCHRÁŇČEM (P4)
- DOPLNĚNÁ - ZDRAVOTNICKOU IZOLOVANOU SOUSTAVOU (P5)

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2+Z1, ČSN 33 2000-5-51 ed.3 : VIZ. PROTOKOL
URČENÍ TYPU MÍSTNOSTI PRO LÉKÁRSKÉ ÚČELY : VIZ. PROTOKOL

VYPRACOVAL Martin KOČIÁN		ZODP. PROJEKTANT Martin KOČIÁN	HIP Ing. arch. Martin JANDA	QALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROINŤSTALACÍ ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A NEMOCNICE Martin KOČIÁN E-čís. : 380407-23061 Trojanovice 227, Frenštát P.Ř., 744 01 tel. : 725 383 585, fax : 725 383 577 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-669130247	
STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNOV		KATASTR. ÚZEMÍ : KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ			
Investor : SZZ KRNOV, p.o., I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNOV, 794 01					
PAVILON A – STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA – URGENTNÍ PŘÍJEM NEMOCNICE KRNOV na parc.č. 1854, 1867, a 1867/10				FORMÁT	6 x A4
				DATUM	12/2022
				ÚČEL	DSP
				ČÍSLO ZAKÁZKY :	R-2023/25
				MĚŘÍTKO :	PARĚ :
ODDĚL : D				1:50	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.4B-5
OBJEKT : D1					
ČÁST : D1.4					
PROFESÍ : D.1.4.4					
UMĚLE OSVĚTLENÍ A ELEKTROINSTALACE					
OBSAH :					
2.NP - URGENTNÍ PŘÍJEM - SLABORPOUDÉ ROZVODY					