

Zadavatel:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 00844641

Veřejná zakázka: „Fotovoltaika v budovách C a J areálu nemocnice Krnov“

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č.1 – Odpověď na dotazy účastníka

DOTAZ č.1:

Dobrý den,

v rozpočtu je uvedené použití panelů - PV panel monokrystalický, full-black min. 450Wp s účinností modulu min. 21,1 %. Hledali jsme vhodný panel u všech hlavních dodavatelů (SolSol, Memodo, GBC-Solino, IFTECH, Krannich, Solarity atd.) a čeločerný panel s min. účinností 21,1 % s výkonem alespoň 450 Wp jsme nenalezli. Můžeme tedy požádat o uvedení konkrétního výrobku, který byl uvažován v rámci rozpočtu? Popřípadě opravdu zadavatel trvá na celočerném provedení panelů? Panely s obdobným výkonem a účinností min. 21,1 % jsou na trhu ve standardním provedení. S tím souvisí dotaz, jestli i zadavatel trvá na konstrukci v celočerném provedení? Na ploché střechy výrobci konstrukcí celočerné provedení nemají běžně v nabídce a v případě, že by se konstrukce stříkala černou barvou, toto řešení má živnost max. 12 měsíců.

Poslední dotaz je ohledně použití mikroměničů. V PD je uvažováno s připojením mikroměničů na každé 4 panely. Standardně lze zapojit všechny panely na 1 měnič o vyšším výkonu. Trvá zadavatel na použití mikroměničů?

Děkujeme za reakci

ODPOVĚď na dotaz č.1:

Co se týče panelů v provedení full black splňujících parametry projektové dokumentace, zadavatel uvádí, že takových existuje celá řada.

Pro příklad uvádíme několik výrobců/dodavatelů: DAH SOLAR, AUSTA, TYMC. Konkrétní výrobek bohužel zadavatel nemůže z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek uvést.

Co se týče použití mikrostrídačů a jejich náhradě on grid strídači, zde zadavatel uvádí, že mikrostrídač standardně splňuje nároky PBR - nízké DC napětí, odpadají stavební náklady s vybudováním technické protipožární místnosti, mají vyšší výtěžnost z panelů.

Zadavatel ponechává veškerá ustanovení a podmínky zadávací a projektové dokumentace v původním znění.