

Zadavatel:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
IČO: 00844641

Veřejná zakázka: „Fotovoltaika v budovách C a J areálu nemocnice Krnov“

Věc: Vysvětlení zadávacích podmínek č.2 – Odpověď na dotazy účastníka

DOTAZ:

Dobrý den,

chtěli bychom se dotázat na vysvětlení záruk uvedených ve Smlouvě o dílo bod XII., odstavec 3. V němž uvádíte:

Záruka na kvalitu

Požadovaná délka poskytnuté záruky za jakost je stanovena na:

Záruka na FVE panely a provedení instalace min. 10 let.

Záruka na střídač min. 5 let.

Záruka na bateriové úložiště min. 10 let při ztrátě kapacity max. 30 %.

Garance výkonu fotovoltaických panelů po 20 letech min. 80 % původního výkonu.

Na ostatní části díla je požadovaná délka za jakost stanovena na min. 36 měsíců.

V bodu IX. Odstavec 28 Smlouvy o dílo je uvedeno, že

Předmět díla je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí. Zhotovitel je povinen respektovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, viz www.opzp.cz, poskytovat plnění a spolupůsobit tak, aby čerpání dotace nebylo ohroženo.

Procházeli jsme závazné pokyny OPŽP, kde je uvedeno:

Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:

Technologie

Požadované zajištění životnosti Fotovoltaické moduly - min. 20letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu garantovanou výrobcem - min. 10letá produktová záruka garantovaná výrobcem

Měniče - záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní náhradu v případě poruchy či poškození

Elektrické akumulátory - záruka s max. poklesem na 60 % nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 2 400násobku nominální energie (Energy Throughput)⁶⁶

Vzhledem k tomu, že se nejedná o naši první zakázku ve veřejném výběrovém řízení financovanou z OPŽP, myslíme si, že záruční lhůty ve Smlouvě o dílo se neshodují s podmínkami programu.

Konkrétní rozpor vidíme v 10 leté záruce na montáž panelů, OPŽP požaduje jen 10 let záruku na produkt od výrobce a dále 10 let na střídač. Prosíme tedy o upřesnění.

ODPOVĚĎ na dotaz:

Upozorňujeme, že žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla podána po lhůtě pro vysvětlení. Nicméně zadavatel se rozhodl odpovědět. Žádost o podporu na tuto veřejnou zakázku byla realizována v rámci 146. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Podmínky zadávací dokumentace jsou proto v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020, kde uvedené záruční lhůty takto nejsou specifikovány.

Vycházeli jste pravděpodobně z podmínek Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2021–2027.

Je třeba se řídit podmínkami, které stanovil zadavatel.