

Zadavatel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Zastoupena: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188

Vysvětlení, změna či doplnění zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 odst. 3 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

k veřejné zakázce na dodávku zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se ZZVZ

„**Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budově L**“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/008/INV/23

Číslo spisu na profilu zadavatele: P23V00000222

I.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost dodavatele

Zadavatel obdržel dne 12. 9. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a v souladu s ustanovením § 98 odst. 3 ZZVZ sděluje následující:

Dotaz č.1

Projekt, který byl vypracován 01/2021 počítá s FV panely, které již nejsou dostupné. Prosím o informaci, zda je možné využít jiné panely. Pokud ano prosím o uvedení parametrů, případně projekt střechy pro modelaci a informaci o maximálním zatížení střechy na m²


Odpověď k dotazu č.1

Ano, zadavatel souhlasí s použitím jiných panelů za předpokladu, že budou mít min. účinnost jako panely v projektové dokumentaci a záruku min. 15 let. Celkový výkon panelů musí být minimálně jako je uvedený v projektové dokumentaci.

K druhé části dotazu přikládáme doplnění zadávací dokumentace o statické výpočty pro únosnost střechy dle projektu rekonstrukce střechy vč. výkresu (Příloha č.8 ZD).

Vzhledem k doplnění zadávací dokumentace se zadavatel v souladu s § 99 ZZVZ rozhodl **prodloužit lhůtu pro podání nabídek do 4. 10. 2023 do 10:00 hodin.**

Ve Frýdku-Místku, dne 14. 9. 2023



Ing. Tomáš Stejskal, MBA, LL.M.
ředitel Nemocnice ve Frýdku – Místku, p. o.

Handwritten signature

Příloha:
Statické výpočty pro únosnost střechy