



## LEGENDA

OSV – Osvětlení  
Příkon krabice se 3 trub. o Výk.58W =183W  
Přívod: 5x 1,5m<sup>2</sup>, stočené 5–7m klubko v podhledu  
Jištění: min. 10A (doporučeno 16A)  
Ovládání stmívání analog. 1–10V, nebo dig. prostřednictvím DALI rozhraní  
Standartní montáž do podhledu, ovládání dle elektro  
v případě požadavku na stmívání nutno zajistit kabeláž

ELDP – Pohony posuvných dveří  
1x230V, 50Hz stř. proud  
příkon: 250VA  
jištění: 16A  
přívod 3x1,5mm<sup>2</sup>– volný konec kabelu 2m nad vrchní betonovou  
vrstvou(mazaninou)  
přívod k el. tlačítku 2x0,5 mm<sup>2</sup>(cekem 4 tl.)

ELDO – Pohony otočných dveří  
1x230V, 50Hz stř. proud  
příkon: 250VA  
jištění: 16A  
přívod 3x1,5mm<sup>2</sup>– volný konec kabelu 2m nad vrchní betonovou  
vrstvou(mazaninou)  
přívod k el. tlačítku 2x0,5 mm<sup>2</sup>(cekem 2 tl.)

ČISTÉ NÁSTAVCE – připravit napojovací flexi hadici ke každému nástavci (přívod a odvod) o  
průměru 200 mm do prostoru ve stropumístění dle výkresu vestavby – pohled  
od stropu

Veškerá kabeláž, vypínače, spínače a zásuvky  
s výjimkou loketních spínačů, jsou dodávkou stavby

± 0.0 = 000.000

## F3.6 206 VESTAVNÉ OPERAČNÍ SÁLY

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILS JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ  
ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU ( DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb. ).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: Medprogress s.r.o., Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
DOUBRAVKA VLKOVÁ	DOUBRAVKA VLKOVÁ	ZDNĚK HEJDUK

GENÉRALNÍ PROJEKTANT:ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. VIKTOR ŠLAPAL
INVESTOR : MoravskoslezskÁkraj, 28. října 117, Ostrava	

NÁZEV AKCE:

PAVILON CHIRURGICKÝCH OBORŮ  
V NEMOCNICI VE FRÝDKU – MÍSTKU p.o.

VÝKRES  
1.NADZEMNÍ PODLAŽÍ – RTG, CT

ČÍSLO PARÉ

**med** PROGRESS  
Office Park Nové Butovice  
Bucharova 1281/2  
158 00 Praha 13  
tel.: +420 226 216 950-2

**penta**  
Mrštíkova 12, 586 01, Jihlava  
tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

FORMÁT	4 x A4
DATUM	1 / 2012
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 26–08–P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	102_S