DISPOZICE KOMPRESOROVÉ STANICE

MĚŘÍTKO: 1:25



PROPOJOVACÍ POTRUBÍ JE MĚDĚNÉ VEDENÉ NA KONZOLÁCH. UZAVÍRACÍ ARMATURY TVOŘÍ KULOVÉ UZÁVĚRY. STLAČENÝ VZDUCH Z KOMPRESOROVÉ STANICE SLOUŽÍ PRO POTŘEBY DÝCHÁNÍ A PRO POHOH NÁSTROJŮ.

LEGENDA KOMPRESOROVÉ STANICE	
NR	NASTĚNNÝ ROZVADĚČ PRO PŘÍVODNÍ KABEL
RJ	ŘÍZENÍ PRO TŘI KOMPRESORY
HUV	HLAVNÍ UZAVÍRACÍ VENTIL
S	SEPARÁTOR OLEJE Z KONDENZÁTU
R2	REDUKCE TLAKU PRO POHON, RV 1000/600kPa, PV 700kPa
R1	REDUKCE TLAKU PRO DÝCHÁNÍ, RV 1000/400kPa, PV 600kPa
S1,S2	SUŠENÍ - VÝSTUPNÍ ÚPRAVA MEDICINÁLNÍHO VZDUCHU, výkon 35Nm3/h
V1,V2	STOJATÝ ZÁSOBNÍK STL. VZDUCHU, objem 600 litrů
K1,K2,K3	KOMPRESOROVÁ JEDNOTKA 4kW 10bar, výkon 26Nm3/h při 10bar
	ČIDLO NOUZOVÉHO PROVOZNÍHO ALARMU
	MANOMETR KONTROLNÍ
	AUTOMATICKÝ ODVADĚČ KONDENZÁTU
	VENTIL POJISTNÝ
	VENTIL TLAKOMĚRNÝ
	VENTIL ZPĚTNÝ
	VENTIL UZAVÍRACÍ LAHVOVÝ
	KULOVÝ UZÁVĚR
	ODVOD KONDENZÁTU
	POTRUBÍ STLAČENÉHO VZDUCHU

SCHÉMA KOMPRESOROVÉ STANICE

MĚŘÍTKO: NENÍ



NEMOCNICE KARVINÁ - RÁJ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE			DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
Stavebník: Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná	Autorizační razítko:	Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, a.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 215 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KLUNDERA Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: **Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra**			
Zpracovatel části: TK Projekt, Letná 431, Liberec, 460 01 Tel: +420 602 287 810 E-mail: tk_projekt@volny.cz	Zodpovědný projektant: Ing. Zdeněk Kvapil	Vypracoval: Bc. Štěpán Kvapil	PARE:
Objekt (SO): SO 01 - Oční centrum a LDN		Datum: Srpen 2023	
Část PD: Rozvody medicinálních plynů		Zakázkové číslo: DPS-03-2023	
Příloha: KOMPRESOROVÁ STANICE		Formát: 12 A4	
		Stupeň: DPS	
		Měřítko: 1:25	Číslo přílohy: **D.1.8-105**