

PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SILNOPROUDU

STŘECHA

STŘECHA

2.NP

2.NP


1.NP

1.NP

1.PP

VENKOVNÍ
PROSTOR

SR301



ROZPOJOVACÍ
POJISTKOVÁ SKŘIŇ
(VE FASÁDĚ)

CYKY-J 4x16 mm2

HR
HLAVNÍ
ROZVADĚČ
Vstup
m.č. 002

HLAVNÍ
VYPÍNAČ
3f-63A

CYKY-J 4x16 mm2

CXKH-V-O P60 2x1,5

TOTAL
STOP

A1

A2

SVODIČ
B+C

3f-20A

3f-20A

CYKY-J 5x6 mm2

CYKY-J 5x6 mm2

CYKY-J 5x6 mm2

CYKY-J 5x6 mm2

CYKY-J 5x6 mm2

R2

Ostraha
nemocnice
m.č. 203

HLAVNÍ
VYPÍNAČ
3f-32A

SVODIČ
B+C

CYKY-J 5x6 mm2

R1

Čekárna
m.č. 105

HLAVNÍ
VYPÍNAČ
3f-32A

SVODIČ
B+C

CYKY-J 5x6 mm2

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN-C-S

Ochrana dle ČSN 33 2000- 4-41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje - normální

: proudovými chrániči - doplněná

: ochranným pospojováním - doplněná

VYPRACOVAL Martin KOCIÁN	ZODP. PROJEKTANT Martin KOCIÁN	HIP Ing. arch. Martin JANDA	QALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSKODY Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407-23561 Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347	
STAVEBNÍ ÚŘAD : OPAVA		KATASTR. ÚZEMÍ : OPAVA - PŘEDMĚSTÍ		FORMÁT 2 x A4
Investor : Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, OPAVA - PŘEDMĚSTÍ, 746 01			ČÍSLO ZAKÁZKY : R-2023/35	DATUM 09/2023
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU W - ODBĚROVÉ CENTRUM V AREÁLU SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ p.č. 2273/1, k.ú. OPAVA - PŘEDMĚSTÍ			ÚČEL DPS	MĚŘÍTKO : PARÉ :
ODDÍL : D	DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY	ČÍSLO VÝKRESU : D.1.4.5-4		
OBJEKT : D1	SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDĚLENÍ CHIRURGIE			
ČÁST : D1.4	TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV			
PROFESE : D.1.4.5	ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD			
OBSAH : PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA SILNOPROUDU				