

1.NP - SLABOPROUDÉ ROZVODY

LEGENDA SLABOPROUDU

- RACK** Datový rozvaděč objektu
- 2xPC** Datová zásuvka dvojité

LEGENDA KABELŮ



- UTP 4x2x0,5 mm2 cat.6 – datové rozvody
- Optický kabel
- Více datových kabelů ve stejné trase

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální
: proudovými chrániči – doplněná
: ochranným pospojováním – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : venkovní, AB4, AD4 – zvlášť nebezpečné

OP ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 provedeno vodičem CY 4 z/ž v omítkě a CY 6 z/ž volně nebo v podlaže

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT	HIP	<div>QALT servis</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ</div> <div>Martin KOCIÁN Ev.č. : 380407–23561</div> <div>Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01</div> <div>Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770</div> <div>IČO: 669 28 594, DIČ: CZ-680130347</div>	
Martin KOCIÁN 		Martin KOCIÁN 	Ing. arch. Martin JANDA		
STAVEBNÍ ÚŘAD : OPAVA		KATASTR. ÚZEMÍ : OPAVA – PŘEDMĚSTÍ			
Investor : Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, 746 01					
<div>STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU W – ODBĚROVÉ</div> <div>CENTRUM V AREÁLU SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ</div> <div>p.č. 2273/1, k.ú. OPAVA – PŘEDMĚSTÍ</div>				FORMÁT	2 x A4
				DATUM	09/2023
				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY :	R–2023/35
				MĚŘÍTKO :	PARÉ :
				1: 50	
ODDÍL : D				DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY	
OBJEKT : D1				SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDĚLENÍ CHIRURGIE	
ČÁST : D1.4				TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV	
PROFESE : D.1.4.5				ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD	
OBSAH :				ČÍSLO VÝKRESU :	
1.NP - SLABOPROUDÉ ROZVODY				D.1.4.5-13	