

2.NP - SLABOPROUDÉ ROZVODY

LEGENDA SLABOPROUDU

- RACK

Datový rozvaděč objektu
- 2xPC

Datová zásuvka dvojité

LEGENDA KABELŮ



- UTP 4x2x0,5 mm² cat.6 – datové rozvody
- Optický kabel
- Více datových kabelů ve stejné trase

Proudová soustava : 3 NPE, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–S

Ochrana dle ČSN 33 2000– 4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální
: proudovými chrániči – doplněná
: ochranným pospojováním – doplněná

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : venkovní, AB4, AD4 – zvlášť nebezpečné

OP ochranné pospojování dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 provedeno vodičem CY 4 z/ž v omítce a
CY 6 z/ž volně nebo v podlaze

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		HIP		QALT servis PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ			
Martin KOČIÁN 		Martin KOČIÁN 		Ing. arch. Martin JANDA		Martin KOČIÁN Ev.č. : 380407-23561 Trojanovice 237, Frenštát P/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 556 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347			
STAVEBNÍ ÚŘAD : OPAVA				KATASTR. ÚZEMÍ : OPAVA – PŘEDMĚSTÍ					
Investor : Slezská nemocnice v Opavě, Olomoucká 470/86, OPAVA – PŘEDMĚSTÍ, 746 01									
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILONU W – ODBĚROVÉ CENTRUM V AREÁLU SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ p.č. 2273/1, k.ú. OPAVA – PŘEDMĚSTÍ						FORMÁT		2 x A4	
						DATUM		09/2023	
						ÚČEL		DPS	
						ČÍSLO ZAKÁZKY : R-2023/35			
						MĚŘÍTKO :		PARÉ :	
						1:50			
ODDÍL : D						DOKUMENTACE OBJEKTŮ STAVBY			
OBJEKT : D1						SO 01 – STAVEBNÍ ÚPRAVY ODDĚLENÍ CHIRURGIE			
ČÁST : D1.4						TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ BUDOV			
PROFESE : D.1.4.5						ELEKTROINSTALACE A BLESKOSVOD			
OBSAH :						ČÍSLO VÝKRESU :			
2.NP - SLABOPROUDÉ ROZVODY								D.1.4.5-14	