



LEGENDA MISTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MISTNOSTI	PLOCHA m2	OBVOD m	PODLAHA	STĚNY	STROP
301	CHODBA S DENNÍ MÍSTNOSTÍ	92,53	86,64	PVC	VO	KAZETY
302	MLÉČNÁ KUCHYŇ	4,60	9,24	PVC	VO	KAZETY
303	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,08	9,74	PVC	VO	KAZETY
304	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	10,08	12,70	PVC	VO	KAZETY
305	PRÁDELNA	14,70	16,05	PVC	VO	KAZETY
306	POKOJ TL. NADSTANDARD	14,88	16,05	PVC	VO	KAZETY
307	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	4,49	12,74	KD	KO	KAZETY
308	PŘEDSÍŇ - ZAMĚSTNANCI	2,19	7,10	KD	KO	KAZETY
309	WC - ZAMĚSTNANCI	1,70	5,34	KD	KO	KAZETY
310	WC - ZAMĚSTNANCI	1,34	4,96	KD	KO	KAZETY
311	CHODBA + SPRCHA	3,87	10,80	KD	KO	KAZETY
312	ÚKLID	4,28	9,05	PVC	VO	KAZETY
313	SKLAD	9,81	13,05	PVC	VO	KAZETY
314	ČISTÍCÍ MISTNOST	9,58	12,44	PVC	VO	KAZETY
315	VSTUP	2,07	5,79	PVC	VO	KAZETY
316	POKOJ TL NADSTANDARD	16,61	18,72	PVC	VO	KAZETY
317	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	3,33	7,45	KD	KO	KAZETY
318	POKOJ 2L	16,42	23,90	PVC	VO	KAZETY
319	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	7,05	18,49	KD	KO	KAZETY
320	POKOJ 2L	16,47	19,40	PVC	VO	KAZETY
321	POKOJ 2L	16,42	23,90	PVC	VO	KAZETY
322	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	7,05	18,49	KD	KO	KAZETY
323	POKOJ 2L	16,47	19,40	PVC	VO	KAZETY
324	POKOJ TL NADSTANDARD	17,30	19,14	PVC	VO	KAZETY
325	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	6,28	12,61	KD	KO	KAZETY
326	POKOJ TL NADSTANDARD	16,60	19,46	PVC	VO	KAZETY
327	OBSERVAČNÍ BOX	21,11	19,59	PVC	VO	KAZETY
328	SATNA	24,34	28,04	PVC	VO	KAZETY
329	WC + SPRCHA	14,85	15,80	KD	KO	KAZETY
330	SKLAD	11,26	16,54	PVC	VO	KAZETY
331	ČISTÍCÍ MISTNOST	3,09	8,42	PVC	VO	KAZETY
	CELKOVÝ SOUČET PLOCH	395,85	521,19			
332	INSTALAČNÍ JÁDRO	2,06	6,19	-	VO	KAZETY
	CELKOVÝ SOUČET PLOCH VČETNĚ 332	397,61	538,96			

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI PORUŠE : dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 :
(ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)
– samočinným odpojením napájení a pospojováním
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU :
dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 :
(ochrana před nebezpečným dotykem živých částí)
– ochranu izolovaným živých částí
– ochranu zábranami nebo krytím
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 :
– ochranu proudovými chrániči

DALŠÍ POPIS

Vše uvedení projektové dokumentace bylo zpracováno v souladu s platnými vyhláškami, ČSN, technickými předpisy a předpisy souvisejícími. Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jsou nebo zavůli funkčnosti. Předpisy a normy nevyjmenované ve zákona musí být respektovány, pokud jsou v souladu s předpisy uvedenými v zákona. Veškeré změny oproti návrhu této projektové dokumentace je nutné konzultovat projektantů.

Kabely budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo. Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 o dalších dotyčných ČSN. Trasy kabelového vedení budou provedeny pod omítkou a na chodbách v elektroinstalačních lištách.
Instalace v koupelnách a umývacích prostorách je nutno provádět v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
Vypínače budou instalovány do výšky 1,2 m nad úrovní podlahy. Zásuvky budou instalovány do výšky 0,9 nebo 0,4 m nad úrovní podlahy nebo dle požadavků interiéru.
Vlastnosti použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálu a Tech. zprávě. Přesné umístění bude provedeno dle pokynů zástupce investora.

Vypracoval	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o.
Zdeněk Matoušů	Ing. Michal Kindl	Ing. Michal Kindl	Frýdlantská 1 · 460 07 Liberec 7
Dodavatel: Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1/2274, 736 01 Havířov, IČ: 00844870			TEL: 00 Studánka · kontakt@amunpro.cz
Místo stavby: 736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.			Formát: 1420x420mm
Akce: Rekonstrukce gynekologicko - porodního a novorozeneckého oddělení nemocnice			Datum: 07/2022
			Část: Stavební úpravy
			Č. zakázky:
Část: D.1.4.4 Elektroinstalace			Měřítko: 1:50
Obsah výkresu: Půdorys - Nový stav			Číslo paré: D.1.4.4.104