



HZSTX00EKAKG



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Bruntál

Zeyerova 15, 792 01 Bruntál



Č. j.: HSOS- 7355-3/2022
Datum: 30. 11. 2022
Vyřizuje: Mgr. Karel Děkan
Tel.: 950 740 122
E-mail: karel.dekan@hzsmsk.cz
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Adresát:
Geryk Miroslav
Dvořákův okruh 2149/13
794 01 Krnov

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Město Albrechtice - rozvod medicíálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty

Místo stavby:

Nemocniční 184/2, 793 95 Město Albrechtice
k. ú.: Město Albrechtice, parc. č. 1368, 1369, 1371/3

Stavebník:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, IČO 00844641,
I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Předložená dokumentace:

dokumentace k povolení změny stavby před jejím dokončením

▪ Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Město Albrechtice - rozvod medicíálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty*
vypracoval: *Ing. Lubomír Hradil, ČKAIT 1100892*
datum: *listopad 2022*

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) obdržel dne 17.11.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebního řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na

základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Město Albrechtice - rozvod medicíálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty*

vypracoval: *Ing. Lubomír Hradil, ČKAIT 1100892*

datum: *listopad 2022*

Popis stavby: změna užívání bývalé nemocniční márnice na sklad kyslíkových lahví, stanici generátoru kyslíku, garáž a sklady. Objekt je jednopodlažní, smíšený konstrukční systém, zastavěná plocha 171m². Množství skladovaných plynů podporujících hoření je 700 litrů. V hlavním objektu nemocnice se upravuje jedna místnost v suterénu pro umístění technologie regulace kyslíku. Místnost bude nově samostatný požární úsek. Hlavní objekt má zastavěnou plochu 1352m², čtyři nadzemní podlaží a jedno podzemní.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS MSK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci Město Albrechtice - rozvod medicíálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro Město Albrechtice - rozvod medicíálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty, technická zpráva.
- Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
- Z posouzení předložené dokumentace pro Město Albrechtice - rozvod medicíálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS MSK k závěru, že

dokumentace pro Město Albrechtice - rozvod medicíálních plynů a vzduchu pro covidové pacienty splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS MSK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Otisk úředního razítka

por. Mgr. Karel Děkan
referent
úřední osoba